

Vyhodnotenie pripomienok k Prevádzkovému poriadku PPS

z verejnej konzultácie uskutočnenej v období od 16.8. do 31.8.2023

Názov a adresa pripomienkujúceho subjektu: ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.					
Č.	Kap., ods.	Znenie pripomienky	Zdôvodnenie pripomienky	Odpoveď / zdôvodnenie SEPS	Akceptácia
1	4.10.1	V kapitole 4.10.1 je použitý nový pojem „poskytovateľ redispečingu“, ktorý ale nie je v dokumente zadaný. Máme za to, že tento pojem by mal byť zadaný obdobným spôsobom ako napríklad pojem „Poskytovateľ podporných služieb“.	Chýba definícia nového pojmu.	Súhlasíme, bude doplnené v nasledujúcich aktualizáciách Prevádzkového poriadku. Súčasná (navrhovaná) ustanovenia v oblasti redispečingu sú reakciou na novelizáciu primárnej a sekundárnej legislatívy SR. Ustanovenia, ktoré sa v minulosti v Prevádzkovom poriadku k tejto téme nachádzali, bolo nutné pre dosiahnutie súladu s rámcovým nastavením v nadradenej legislatíve preformulovať. Avšak súčasný (navrhovaný) rozsah úprav nie je konečný a bude predmetom ďalšieho vývoja najmä v súvislosti s prebiehajúcou implementáciou regionálnych metodík a v tejto fáze implementácie najmä prípravou na jeho spustenie o čom bude SEPS vopred informovať. Spomínaná implementácia predstavuje aktualizáciu obchodného systému, vytvorenie zmluvného rámca s nadväzujúcimi väzbami, cenotvorbu a pod.	ČA

2	4.10.1	V kapitole 4.10.1 nie sú uvedené podmienky za akých je možné sa o poskytovanie redispečingu uchádzať. Chýba informácia o tom kto, kedy, na základe akého zmluvného rámca (spomínaného v ods. 5) a na základe akých podmienok sa môže stať poskytovateľom redispečingu.	Potreba upresniť informácie.	Súčasný (navrhovaný) ustanovenia v oblasti redispečingu sú reakciou na novelizáciu primárnej a sekundárnej legislatívy SR. Ustanovenia, ktoré sa v minulosti v Prevádzkovom poriadku k tejto téme nachádzali, bolo nutné pre dosiahnutie súladu s rámcovým nastavením v nadradenej legislatíve preformulovať. Avšak súčasný (navrhovaný) rozsah úprav nie je konečný a bude predmetom ďalšieho vývoja najmä v súvislosti s prebiehajúcou implementáciou regionálnych metodík a v tejto fáze implementácie najmä prípravou na jeho spustenie o čom bude SEPS vopred informovať. Spomínaná implementácia predstavuje aktualizáciu obchodného systému, vytvorenie zmluvného rámca s nadväzujúcimi väzbami, cenotvorbu a pod.	ČA
---	--------	--	------------------------------	--	----

3	5.18	Ods. 2 písm. a) navrhujeme upraviť nasledovne <i>predbežné vyhodnotenie veľkosti obstaranej RE v štvrťhodinovom rozlíšení, v členení na RE dodanú z vymedzeného územia, importovanú RE a exportovanú RE, bezprostredne po skončení príslušnej štvrťhodiny a v trojminútových intervaloch údaje o okamžitej hodnote aktivovanej RE v minútovom rozlíšení bezprostredne po skončení príslušného trojminútového intervalu</i>	Upresnenie textu a doplnenie informácie o exportovanom objeme RE.	Navrhované znenie je v súlade s vyhláškou ÚRSO č. 207/2023. SEPS neplánuje zverejňovanie nad rámec uvedenej Vyhlášky. Pozn.: V rámci verejnej konzultácie k „Návrhu zmien v oceňovaní RE a výpočte systémovej odchýlky po pripojení k platformám aFRR (PICASSO) a mFRR (MARI)“ v termíne 13. – 27.6.2023 bola obdobná pripomienka vyhodnotená nasledovne: „Po pripojení k platformám aFRR a mFRR SEPS neplánuje zverejňovať aktuálne hodnoty aktivovaného regulačného výkonu pre účely vybilancovania ES SR a samostatne pre potreby zahraničia. Pre efektívne riadenie zdrojov SEPS plánuje zverejňovať hodnoty systémovej odchýlky v 15 min rozlíšení prostredníctvom Transparency Platform (TP) ENTSO-E a prípadne aj webového sídla SEPS najneskôr 30 minút po danej 15 min perióde.“ To je aj v súlade s požiadavkami na zverejňovanie údajov v rámci EMTSO-E (EMFIP a TP).	N
---	------	---	--	--	---

Názov a adresa pripomienkujúceho subjektu: Slovenské elektrárne, a. s.					
Č.	Kap., ods.	Znenie pripomienky	Zdôvodnenie pripomienky	Odpoveď / zdôvodnenie SEPS	Akceptácia
4	3.2 body 6. a 7.	Zmeniť formuláciu „do 5 dní“ najmenej na „do 6 dní“.	Obojstranne príliš krátky čas na zaslanie. Pri doručení Žiadosti/návrhu 23.12.2025 je nerealizovateľné.	V súlade so znením § 58 písm. c) vyhlášky č. 207/2023 Z. z. boli doplnené časové lehoty jednotlivých procesov pri uzatvorení zmluvy. SEPS si uvedomuje krátke lehoty a pripomienkovala lehotu 21 dní na uzatvorenie zmluvy. Po akceptovaní tejto pripomienky v rámci nasledujúcej aktualizácie vyhlášky č. 207/2023 Z. z. , bude táto pripomienka zapracovaná aj do Prevádzkového poriadku SEPS.	ČA
5	4.10.1 bod 4.	Nerozumieme zneniu bodu vo vzťahu k súčasným možnostiam IS SEPS (Damas Energy).	Neevidujeme možnosť zadať v IS Damas Energy ponukovú cenu poskytovateľa redispečingu. Ak sa jedná o iné ponukové ceny prosíme upresniť.	Súčasná (navrhovaná) ustanovenia v oblasti redispečingu sú reakciou na novelizáciu primárnej a sekundárnej legislatívy SR. Ustanovenia, ktoré sa v minulosti v Prevádzkovom poriadku k tejto téme nachádzali, bolo nutné pre dosiahnutie súladu s rámcovým nastavením v nadradenej legislatíve preformulovať. Avšak súčasný (navrhovaný) rozsah úprav nie je konečný a bude predmetom ďalšieho vývoja najmä v súvislosti s prebiehajúcou implementáciou regionálnych metódik a v tejto fáze implementácie najmä prípravou na jeho spustenie o čom bude SEPS vopred informovať. Spomínaná	N

				implementácia predstavuje aktualizáciu obchodného systému, vytvorenie zmluvného rámca s nadväzujúcimi väzbami, cenotvorbu a pod.	
6	4.10.1 bod 5.	Požadujeme doplniť na koniec novo navrhovaného bodu 5 (úmysel pôvod. bodu 5): „Zmeny dodávky elektriny vyvolané redispečingom v rámci zúčtovania odchýlok budú zohľadnené v technickom objeme regulačnej elektriny poskytovateľa redispečingu.“	Redispečing nesmie spôsobiť ekonom. stratu poskytovateľovi. Cena odchýlky môže byť teoreticky vyššia ako ocenenie redispečingu ponukovými cenami podľa bodu 4.	Výsledkom aktivácie redispečingu nebude dodávka regulačnej elektriny. Aby subjektu pri aktivácii redispečingu nevznikla odchýlka, bude musieť nahlásiť zmenu obchodného diagramu na OKTE.	N