



ROZHODNUTIE

Číslo: 0006/2024/E-EU

Bratislava 12.09.2024

Číslo spisu: 4497-2024-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci zmeny rozhodnutia úradu č. 0004/2023/E-EU zo dňa 25.07.2023, ktorým úrad schválil návrhu na určenie a využívanie osobitných produktov podľa čl. 26 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave

rozhodol

podľa § 17 ods. 2 písm. g) v spojení s § 13 ods. 2 písm. m) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a čl. 5 ods. 4 písm. d) nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave v konaní o vecnej regulácii tak, že pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.**, Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO 35 829 141

mení

rozhodnutie úradu č. 0004/2023/E-EU zo dňa 25.07.2023, ktorým úrad schválil návrh na určenie a využívanie osobitných produktov podľa čl. 26 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy elektrizačnej sústave takto:

Vo výroku rozhodnutia sa doterajšie znenie v celom rozsahu nahrádza novým znením, ktoré znie:

„1.) osobitný produkt aFRR na obdobie od 1. januára 2024 do momentu pripojenia sa k európskej platforme na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou

a) Ponuka disponibility osobitného produktu aFRR s vymedzenými parametrami:

Názov osobitného produktu	aFRR
cena ponuky, rozlíšenie	0,01 (EUR/MW)/h
cena každej ponuky je kladná alebo nulová a platba je od prevádzkovateľovi prenosovej sústavy k poskytovateľovi podpornej služby	áno
minimálne množstvo	1 MW
oblasť regulácie frekvencie (LFC oblasť)	SEPS
doba platnosti	1 hodina
minimálna doba medzi koncom deaktivácie a nasledujúcou aktiváciou	0 minút
smer	kladný alebo záporný

b) Ponuka regulačnej elektriny osobitného produktu aFRR s vymedzenými parametrami:

Názov osobitného produktu	aFRR
celková doba aktivácie (full activation time)	7,5 minút
doba deaktivácie nie je dlhšia ako celková doba aktivácie	áno
minimálne množstvo a granularita	1 MW
maximálne množstvo	9 999 MW
doba platnosti	1 hodina
cenové rozlíšenie	0,01 EUR/MWh
automatická aktivácia	áno
objemová deliteľnosť ponuky	áno
možnosť aktivácie a deaktivácie v akomkoľvek okamihu doby platnosti	áno
nemá minimálnu dobu dodávky	áno

2.) osobitný produkt mFRR na obdobie od 1. januára 2024 do momentu pripojenia sa k európskej platforme na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou

a) Ponuka disponibility osobitného produktu mFRR s vymedzenými parametrami:

Názov osobitného produktu	mFRR
cena ponuky, rozlíšenie	0,01 (EUR/MW)/h
cena každej ponuky je kladná alebo nulová a platba je od prevádzkovateľa prenosovej sústavy k poskytovateľovi podpornej služby	áno
minimálne množstvo	1 MW
oblasť regulácie frekvencie (LFC oblasť)	SEPS
doba platnosti	1 hodina
minimálna doba medzi koncom deaktivácie a nasledujúcou aktiváciou	0 minút
smer	kladný alebo záporný

b) Ponuka regulačnej elektriny osobitného produktu mFRR s vymedzenými parametrami:

Názov osobitného produktu	mFRR
mód aktivácie	manuálna
typ aktivácie	direct
celková doba aktivácie (full activation time)	12,5 minúty
minimálne množstvo	1 MW
granularita	1 MW
maximálne množstvo	9 999 MW
minimálne trvanie doby dodávky	nedefinované
cenové rozlíšenie	0,01 EUR/MWh
doba platnosti	1 hodina
objemová deliteľnosť ponuky	áno
možnosť prepojenia ponúk (linkage bids)	nie

3.) osobitný produkt TRV3MIN na obdobie od 1. januára 2024 do 1. mája 2024

a) Ponuka disponibility osobitného produktu TRV3MIN s vymedzenými parametrami:

Názov osobitného produktu	TRV3MIN
cena ponuky, rozlíšenie	0,01 (EUR/MW)/h
cena každej ponuky je kladná alebo nulová a platba je od prevádzkovateľa prenosovej sústavy k poskytovateľovi podpornej služby	áno
minimálne množstvo	10 MW
oblasť regulácie frekvencie (LFC oblasť)	SEPS
doba platnosti	1 hodina
minimálna doba medzi koncom deaktivácie a nasledujúcou aktiváciou	0 minút
smer	kladný alebo záporný

b) Ponuka regulačnej elektriny osobitného produktu TRV3MIN s vymedzenými parametrami:

Názov osobitného produktu	TRV3MIN
mód aktivácie	manuálna
typ aktivácie	direct
celková doba aktivácie (full activation time)	3 minúty
minimálne množstvo	10 MW (výrobná jednotka)
granularita	1 MW
maximálne množstvo	9 999 MW
minimálne trvanie doby dodávky	nedefinované
cenové rozlíšenie	0,01 EUR/MWh
doba platnosti	1 hodina
objemová deliteľnosť ponuky	áno
možnosť prepojenia ponúk (linkage bids)	nie

4.) osobitný produkt mFRR3 na obdobie od 2.mája 2024 do 31. decembra 2024

a) Ponuka disponibility osobitného produktu mFRR3 s vymedzenými parametrami:

Názov osobitného produktu	mFRR3
cena ponuky, rozlíšenie	0,01 (EUR/MW)/h
cena každej ponuky je kladná alebo nulová a platba je od prevádzkovateľa prenosovej sústavy k poskytovateľovi podpornej služby	áno
minimálne množstvo	10 MW
oblasť regulácie frekvencie (LFC oblasť)	SEPS
doba platnosti	15min/1hod/4hod/ 1deň/1týždeň
minimálna doba medzi koncom deaktivácie a nasledujúcou aktiváciou	0 minút
smer	kladný alebo záporný

b) Ponuka regulačnej elektriny osobitného produktu mFRR3 s vymedzenými parametrami:

Názov osobitného produktu	mFRR3
mód aktivácie	manuálna
typ aktivácie	direct
celková doba aktivácie (full activation time)	3 minúty
minimálne množstvo	10 MW (výrobná jednotka)
granularita	1 MW
maximálne množstvo	9 999 MW
minimálne trvanie doby dodávky	nedefinované
cenové rozlíšenie	0,01 EUR/MWh
doba platnosti	15 minút
objemová deliteľnosť ponuky	áno
možnosť prepojenia ponúk (linkage bids)	nie

5.) osobitný produkt mFRR3 na obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025

a) Ponuka disponibility osobitného produktu mFRR3 s vymedzenými parametrami:

Názov osobitného produktu	mFRR3
cena ponuky, rozlíšenie	0,01 (EUR/MW)/h
cena každej ponuky je kladná alebo nulová a platba je od prevádzkovateľa prenosovej sústavy k poskytovateľovi podpornej služby	áno
minimálne množstvo	30 MW
oblasť regulácie frekvencie (LFC oblasť)	SEPS
doba platnosti	15min/1hod/4hod/ 1deň/1týždeň
minimálna doba medzi koncom deaktivácie a nasledujúcou aktiváciou	0 minút
smer	kladný alebo záporný

b) Ponuka regulačnej elektriny osobitného produktu mFRR3 s vymedzenými parametrami:

Názov osobitného produktu	mFRR3
mód aktivácie	manuálna
typ aktivácie	direct
celková doba aktivácie (full activation time)	3 minúty
minimálne množstvo	30 MW (výrobná jednotka)
granularita	1 MW
maximálne množstvo	9 999 MW
minimálne trvanie doby dodávky	nedefinované
cenové rozlíšenie	0,01 EUR/MWh
doba platnosti	15 minút
objemová deliteľnosť ponuky	áno
možnosť prepojenia ponúk (linkage bids)	nie

“

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky (ďalej len „úrad“) bola dňa 11.09.2024 prevádzkovateľom prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141 (ďalej len „prevádzkovateľ prenosovej sústavy“) doručená žiadosť vo veci zmeny rozhodnutia úradu č. 0004/2023/E-EU zo dňa 25.07.2023, ktorým úrad schválil návrhu na určenie a využívanie osobitných produktov podľa čl. 26 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave, ktorá bola zaevidovaná pod podacím číslom úradu 35338/2024/BA (ďalej len „návrh“). Súčasťou žiadosti bol v súlade s čl. 10 ods. 5 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „nariadenie EBGL“), záznam o verejnej konzultácii predloženého návrhu.

Dňom doručenia návrhu úradu začalo v súlade s §18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v spojení s § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) konanie o vecnej regulácii vo veci schválenia návrhu

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy predložil návrh, na základe ktorého požaduje upraviť obdobie osobitného produktu TRV3MIN do 1. mája 2024, nakoľko od 2. mája 2024 prevádzkovateľ prenosovej sústavy používa osobitný produkt mFRR3. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy v návrhu ďalej predložil úpravu minimálneho množstva pre osobitný produkt mFRR3 z 10 MW na 30 MW za účelom zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania prenosovej sústavy SR. Uvedená požiadavka reflektuje očakávané zmeny trhového prostredia po vstupe do platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (MARI).

Úrad preskúmal predložený návrh a dospel k záveru, že predložený návrh spĺňa požiadavky stanovené v nariadení EBGL. Podľa § 28 ods.2 písm. a) nariadenie EBGL je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný zabezpečiť dlhodobu spoľahlivosť, bezpečnosť a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia.

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 správneho poriadku, keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovel v plnom rozsahu.

Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti rozhodnutia sa nahrádza výroková časť rozhodnutia č. 0004/2023/E-EU zo dňa 25.07.2023 jeho úplným znením, pričom navrhované zmeny sú zapracované priamo vo výrokovej časti rozhodnutia.

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce z právnych aktov Európskej únie a zo správneho poriadku, posúdil a vyhodnotil podklady nachádzajúce sa v spise úradu č. 4497-2024-BA a v priebehu správneho konania s prevádzkovateľom prenosovej sústavy priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava