

Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie k zmene Prevádzkového poriadku PPS

Názov subjektu	Západoslovenská distribučná, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s.
Ku kapitole, odseku	1.3.1 Výklad pojmov, Kapacita pripojenia pre odber z PS, resp. pre dodávku do PS pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy
Znenie pripomienky	Navrhujeme <u>vypustiť</u> poslednú vetu odstavca „Kapacita pripojenia pre dodávku do PS sa v príslušnom mieste pripojenia stanovuje na 30 % zo zmluvne dohodnutej hodnoty kapacity pripojenia pre odber z PS, pokiaľ v zmluve o pripojení do PS medzi prevádzkovateľom PS a prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy nie je dohodnuté inak“.
Odôvodnenie pripomienky	Posledná veta pojednáva o spôsobe pridelovania kapacity pripojenia. Takáto informácia má byť uvedená v príslušnej kapitole a nie vo výklade pojmov.
Stanovisko SEPS	Bude zapracované podľa pripomienky.
Akceptácia	A
Ku kapitole, odseku	2.4 Povinnosti užívateľa, bod č. 6
Znenie pripomienky	Navrhujeme prvú vetu upraviť nasledovne: " <u>Pri plánovaných zmenách základného zapojenia PS SR v rámci prípravy prevádzky medzi PPS a PRDS má PPS právo znížiť hodnotu KP pre odber z PS alebo KP pre dodávku do PS v každom jednotlivom mieste pripojenia Užívateľa do PS tak, aby nebola prekročená hodnota TDP, a to na nevyhnutnú dobu, kým nenastane obnovenie základného zapojenia PS SR</u> "
Odôvodnenie pripomienky	Považujeme za potrebné došpecifikovať, že plánované zmeny základného zapojenia a ich dopad na zníženie KP sa deje prostredníctvom spoločnej prípravy prevádzky PPS a PRDS, teda PRDS a PPS dohodnú režim prevádzky v dostatočnom predstihu.
Stanovisko SEPS	Bude zapracované podľa pripomienky.
Akceptácia	A
Ku kapitole, odseku	2.4 Povinnosti užívateľa, bod č. 7
Znenie pripomienky	Požadujeme bod č. 7 zachovať a formulovať nasledovne: <i>Prekročenie hodnoty KP, ktoré je spôsobené z dôvodov na strane PPS, nie je považované za porušenie podmienok Zmluvy.</i>
Odôvodnenie pripomienky	PRDS ako užívateľ PS nemá niesť zodpovednosť za prekročenie KP z dôvodov, ktoré vznikli na strane PPS a ktoré nemá možnosť ovplyvniť.

Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie k zmene Prevádzkového poriadku PPS

Stanovisko SEPS	Bude zapracované podľa pripomienky.
Akceptácia	A
Ku kapitole, odseku	2.4 Povinnosti užívateľa, bod č. 9
Znenie pripomienky	Tento bod navrhujeme vypustiť
Odôvodnenie pripomienky	PRDS majú za to, že hodnota KP pre dodávku elektriny je dohodnutá v Zmluve o pripojení do DS a nie je ju možné jednostranne zmeniť. PRDS akceptujú navrhovanú úpravu PP PPS, že kapacita KP pre dodávku je stanovená východiskovo ako 30% z KP odberu pre príslušnú elektrickú stanicu.
Stanovisko SEPS	Bude zapracované podľa pripomienky.
Akceptácia	A
Ku kapitole, odseku	2.4 Povinnosti užívateľa, bod č. 10
Znenie pripomienky	Navrhujeme doplniť predposlednú vetu nasledovne: <i>"PPS vyhodnotí požiadavku PRDS a zabezpečí navýšenie hodnôt TDP a KP v zmysle žiadosti PRDS zohľadňujúce výkonové rady transformátorov podľa aktuálne platného interného štandardu PPS"</i>
Odôvodnenie pripomienky	Vzhľadom na skutočnosť, že PPS inštaluje transformátory s presne vymedzeným výkonovým rozsahom, navrhujeme doplnenie bodu č. 10 o vyššie uvedenú formuláciu aj do Prevádzkového poriadku PPS.
Stanovisko SEPS	Bude zapracované podľa pripomienky.
Akceptácia	A

Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie k zmene Prevádzkového poriadku PPS

Názov subjektu	Slovenské elektrárne, a.s.
Ku kapitole, odseku	Kap. 2.4, nový ods. 9 (pôvodný ods. 8): <i>„Ak sa pridelená KP do prenosovej sústavy pre prevádzkovateľa odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia nevyužíva 12 po sebe idúcich mesiacov aspoň na 80 %, má prevádzkovateľ prenosovej sústavy právo jednostranne znížiť KP na 80 % pôvodne dohodnutej KP, ak sa prevádzkovateľ odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia s prevádzkovateľom prenosovej sústavy nedohodne inak. Ak sa znížená KP nevyužíva v uvedených prípadoch ani ďalších 12 po sebe idúcich mesiacov po jej znížení prevádzkovateľom prenosovej sústavy, má prevádzkovateľ prenosovej sústavy právo jednostranne znížiť KP na maximálnu hodnotu, nameranú za posledných 12 po sebe idúcich mesiacov, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy o zmene KP informuje prevádzkovateľa odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia najneskôr 15 dní vopred, pričom za skutočne využívanú hodnotu KP sa považuje aj nulová hodnota. Na základe žiadosti prevádzkovateľa odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia, ktorému bola znížená KP, o opätovné pridelenie pôvodnej KP sa táto KP opätovne bezodplatne prideli. Podmienkou na bezodplatné opätovné pridelenie KP je predloženie žiadosti o opätovné pridelenie pôvodnej KP do 12 mesiacov od jej zníženia podľa prvej vety, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy disponuje dostatočnou kapacitou v danom mieste pripojenia. Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy v danom mieste pripojenia nedisponuje dostatočnou kapacitou na zvýšenie KP, prevádzkovateľ odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia uhrádza náklady vyvolané u prevádzkovateľa prenosovej sústavy za pripojenie. Ak prevádzkovateľ odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia nezačne odoberať alebo dodávať elektrinu z/do prenosovej sústavy počas 12 po sebe idúcich mesiacov, odkedy má možnosť pripojiť sa do prenosovej sústavy, zníži sa KP na úroveň 0 MW. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na pripojené elektroenergetické zariadenia prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.“</i>
Znenie pripomienky	Žiadame odstránenie navrhnutého odseku.
Odôvodnenie pripomienky	Žiadame odstránenie navrhnutého odseku. Navrhovaný odsek nemá oporu v legislatíve. Ak prevádzkovateľ odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia (ďalej len „užívateľ“) zaplatil pripojovací poplatok v zmysle platnej cenovej vyhlášky (t.j. všetky vyvolané náklady prevádzkovateľa PS spojené s pripojením do PS), nevidíme dôvod, aby bola užívateľovi jednostranne znížená, resp. odobraná kapacita pripojenia len z dôvodu jej nevyužívania v určenej výške 12 mesiacov. Aj keď je kapacita pripojenia, ktorá je v prípade takéhoto užívateľa reálnym využitím technického dimenzovania pripojenia (za ktorý bol zaplatený poplatok za pripojenie) využívaná menším percentom ako je určená v zmluve o pripojení,

Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie k zmene Prevádzkového poriadku PPS

	užívateľ platí za kapacitu pripojenia v plnej výške a týmto krokom prevádzkovateľ PS obmedzí využitie uhrádzanej kapacity užívateľa. Jednostranné znižovanie kapacity pripojenia je v rozpore s platnou legislatívou a negatívne ovplyvní užívateľa, ktorému sa KP znižuje, ako aj ostatných užívateľov pripojených do PS, ktorým môže stúpnuť platba za RK (ktorá je v súlade s cenovou vyhláškou totožná s hodnotou KP) v dôsledku jednostranného rozhodnutia prevádzkovateľa PS. V prípade, že príde k schváleniu tohto odseku, môže nastať situácia, že nakoľko sa prevádzkovateľ PS a užívateľ nedohodnú, tak sa bude postupovať v zmysle návrhu, a teda sa jednostranne KP zníži na 80% a následne o rok na nameranú hodnotu KP. Taktiež nesúhlasíme s ustanovením, týkajúceho sa pripojenia do PS. Reálne nastáva situácia, že zariadenie sa do PS nevie pripojiť v lehote do 12 mesiacov od doby, kedy má možnosť sa pripojiť a preto je zase v rozpore s legislatívou, že by mu bola kapacita pripojenia znížená na 0 MW a užívateľovi by mohli vzniknúť ďalšie výdavky na pripojenie sa do sústavy. Ustanovenie v navrhnutom odseku je v rozpore s platnou legislatívou, nakoľko predmetom odobratia je hodnota kapacity, ktorú už užívateľ zaplatil.
Stanovisko SEPS	Cieľom tohto ustanovenia je umožniť prevádzkovateľovi PS prideliť nevyužívanú kapacitu na strane prevádzkovateľa odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia iným žiadateľom o pripojenie, a tým efektívnejšie využívať existujúcu infraštruktúru sústavy v súlade s odporúčaniami z úrovne Európskej Komisie a s požiadavkou na prevádzku PS SR podľa zákona o energetike prevádzkovať PS efektívnym a hospodárnym spôsobom. Takúto možnosť majú aj prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav podľa ustanovení Vyhlášky č. 207/2023 o pravidlách trhu s elektrinou (PTE). Ide o oprávnenie na strane prevádzkovateľa PS znížiť hodnotu KP v mieste pripojenia a nie o povinnosť tak urobiť. Z návrhu vyplýva, že ak budú splnené podmienky, prevádzkovateľ PS hodnotu KP automaticky navýši na pôvodnú hodnotu. Máme za to, že zapracovanie tejto požiadavky do Prevádzkového poriadku je v súlade s ustanovením § 58 Vyhlášky PTE a po schválení znenia Prevádzkového poriadku zo strany ÚRSO bude mať toto ustanovenie charakter legislatívneho opatrenia (terciárna legislatíva). Po oboznámení sa s pripomienkou navrhujeme nasledovné znenie (podčiarknený text): „ Ak sa pridelená KP do prenosovej sústavy pre prevádzkovateľa odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia nevyužíva 18 po sebe idúcich mesiacov aspoň na 80 %, má prevádzkovateľ prenosovej sústavy právo jednostranne znížiť KP na 80 % pôvodne dohodnutej KP, ak sa prevádzkovateľ odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia s prevádzkovateľom prenosovej sústavy nedohodne inak. Ak sa znížená KP nevyužíva v uvedených prípadoch ani ďalších 12 po sebe idúcich mesiacov po jej znížení prevádzkovateľom prenosovej sústavy, má prevádzkovateľ prenosovej sústavy právo

Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie k zmene Prevádzkového poriadku PPS

	jednostranne znížiť KP na maximálnu hodnotu, nameranú za posledných 12 po sebe idúcich mesiacov, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy o zmene KP informuje prevádzkovateľa odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia najneskôr 15 dní vopred, pričom za skutočne využívanú hodnotu KP sa považuje aj nulová hodnota. Na základe žiadosti prevádzkovateľa odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia, ktorému bola znížená KP, o opätovné pridelenie pôvodnej KP sa táto KP opätovne bezodplatne prideli. Podmienkou na bezodplatné opätovné pridelenie KP je predloženie žiadosti o opätovné pridelenie pôvodnej KP do 18 mesiacov od jej zníženia podľa prvej vety, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy disponuje dostatočnou kapacitou v danom mieste pripojenia. Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy v danom mieste pripojenia nedisponuje dostatočnou kapacitou na zvýšenie KP, prevádzkovateľ odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia uhrádza náklady vyvolané u prevádzkovateľa prenosovej sústavy za pripojenie. Ak prevádzkovateľ odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia nezačne odoberať alebo dodávať elektrinu z/do prenosovej sústavy počas 12 po sebe idúcich mesiacov, odkedy má možnosť pripojiť sa do prenosovej sústavy, zníži sa KP na úroveň 0 MW. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na pripojené elektroenergetické zariadenia prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.“
Akceptácia	N
Ku kapitole, odseku	Kap. 2.6 odsek 20: <i>„Užívateľ má právo reklamovať hodnoty namerané PPS. Spôsob reklamácie je popísaný v kapitole Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. tohto Prevádzkového poriadku.“</i>
Znenie pripomienky	Chyba v písaní.
Odôvodnenie pripomienky	
Stanovisko SEPS	Bude opravené.
Akceptácia	A

Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie k zmene Prevádzkového poriadku PPS

Názov subjektu	
Ku kapitole, odseku	Kapitola 7.1 bod 2
Znenie pripomienky	Nahradiť bod 2. nasledujúcim textom: "PRDS odovzdávajú PPS na týždennej báze prostredníctvom Webového sídla podľa Dokumentu S Technických podmienok (kapitola 4.6) údaje o inštalovaných výkonoch pre pripájanie nových zariadení na výrobu elektriny a pre zvýšenie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny, vrátane lokálnych zdrojov, pripojených do ES SR, v súlade s § 5 ods. 9 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Odôvodnenie pripomienky	Korekcia používaných pojmov a úprava odvolávky na zákon č. 309/2009 Z. z., pretože označenie „Zákon o OZE“ nie je v dokumente definované.
Stanovisko SEPS	Bude zapracované podľa pripomienky.
Akceptácia	A
Ku kapitole, odseku	Kapitola 7.1 bod 3
Znenie pripomienky	Nahradiť bod 3 nasledujúcim textom: „Účastníci trhu odovzdávajú PPS pre potreby plánovania rozvoja sústavy údaje podľa kapitoly 11.3 Prevádzkového poriadku.“
Odôvodnenie pripomienky	Bod 3 kapitoly 7.1 sa odvoláva na Dokument N Technických podmienok, ktorý rieši poskytovanie údajov pre hodnotenie zdrojovej primeranosti, ale nie pre rozvoj sústavy (DPRPS). V zmysle zachovania správnosti odvolávok je potrebné tento bod rozdeliť na dva body. Bod ohľadom poskytovania údajov pre potreby plánovania rozvoja sústavy s odvolávkou na Prevádzkový poriadok a bod ohľadom poskytovania údajov pre potreby hodnotenia zdrojovej primeranosti s odvolávkou na Dokument N Technických podmienok.
Stanovisko SEPS	Bude zapracované podľa pripomienky.
Akceptácia	A
Ku kapitole, odseku	Kapitola 7.1 bod 3
Znenie pripomienky	Pridať nový bod 4. pod bod 3. s nasledujúcim znením:

Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie k zmene Prevádzkového poriadku PPS

	„Účastníci trhu odovzdávajú PPS pre potreby hodnotenia zdrojovej primeranosti v ES SR údaje podľa požiadaviek uvedených v Dokumente N Technických podmienok (kapitola 1.2).“
Odôvodnenie pripomienky	Bod 3 kapitoly 7.1 sa odvoláva na Dokument N Technických podmienok, ktorý rieši poskytovanie údajov pre hodnotenie zdrojovej primeranosti, ale nie pre rozvoj sústavy (DPRPS). V zmysle zachovania správnosti odvolávok je vhodné tento bod rozdeliť na dva body. Bod ohľadom poskytovania údajov pre potreby plánovania rozvoja sústavy s odvolávkou na Prevádzkový poriadok a bod ohľadom poskytovania údajov pre potreby hodnotenia zdrojovej primeranosti s odvolávkou na Dokument N Technických podmienok.
Stanovisko SEPS	Bude zapracované podľa pripomienky.
Akceptácia	A
Ku kapitole, odseku	Kapitola 7.1 bod 4
Znenie pripomienky	Zmeniť číslovanie bodu zo 4 na 5 a nahradiť text „Užívateľ PS odovzdáva“ textom „Účastníci trhu odovzdávajú“.
Odôvodnenie pripomienky	Oprava značenia a spresnenie a zjednotenie textu s predošlými bodmi.
Stanovisko SEPS	Bude zapracované podľa pripomienky.
Akceptácia	A
Ku kapitole, odseku	Kapitola 11.3.2 odsek 2
Znenie pripomienky	Nahradiť odsek nasledujúcim textom: „Podľa týchto povinností v zmysle § 28 ods. 1 písm. j) Zákona o energetike PPS zabezpečuje vypracovanie prognózy spotreby elektriny v SR pre dlhodobý časový horizont. Na účel vypracovania tejto prognózy je nevyhnutné, aby PDS na vyzvanie PPS poskytli podklady podľa hárkov N4 Dokumentu E Technických podmienok SEPS“
Odôvodnenie pripomienky	Spresnenie odvolávok, úprava štylizácie a zjednotenie pojmov. Vypustenie nadbytočného textu.
Stanovisko SEPS	Bude zapracované podľa pripomienky.
Akceptácia	A