



## 2) Čistiaca stanica splaškových vôd AQ 12 - el. stanica V. Kapušany (ČOV)

Ukazovateľ	Povolené vypúšťať [mg/l]
BSK <sub>5</sub>	50
N – NH <sub>4</sub>	30
NL	50

BSK<sub>5</sub> – biochemická spotreba kyslíka za 5 dní

N-NH<sub>4</sub> – amoniakálny dusík

NL – nerozpustné látky

ČOV – odtok z ČOV

## 3) Čistiaca stanica splaškových vôd Biofluid 20 - el. stanica Bošáca (VO)

Ukazovateľ	Povolené vypúšťať [mg/l]
BSK <sub>5</sub>	p – 20 m - 50
NL	p- 20 m- 50
N – NH <sub>4</sub>	p- 10 m- 30

BSK<sub>5</sub> – biochemická spotreba kyslíka za 5 dní ČOV – odtok z ČOV

NL – nerozpustné látky

N-NH<sub>4</sub> – amoniakálny dusík

## 4) Čistiaca stanica splaškových vôd AQ 25 - prevádzkový areál Lemešany (ČOV)

Ukazovateľ	Povolené vypúšťať [mg/l]
CHSKCr	m - 150
BSK <sub>5</sub>	m - 40
NL	m- 40
N – NH <sub>4</sub>	m - 20
Ncelk	m - 40
Pcelk	m - 4

CHSK(Cr) – chemická spotreba kyslíka

BSK<sub>5</sub> – biochemická spotreba kyslíka za 5 dní ČOV – odtok z ČOV

NL – nerozpustné látky

N-NH<sub>4</sub> – amoniakálny dusík

Ncelk – celkový dusík

Pcelk - celkový fosfor

**5) Čistiaca stanica splaškových vôd – el. stanica Medzibrod (OV, ČOV) (vlastník  
Stredoslovenská Energetika – Distribúcia)**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Povolené vypúšťať [mg/l]</b>
<b>BSK<sub>5</sub></b>	m- 50
<b>NL</b>	m- 50
<b>N-NH<sub>4</sub></b>	m- 30

BSK<sub>5</sub> – biochemická spotreba kyslíka za 5 dní ČOV – odtok z ČOV

NL – nerozpustné látky

N-NH<sub>4</sub> – amoniakálny dusík