

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava	
Dátum: 4.7.2023	PREHLADNÝ SÚPIS V273 Sučany - Lemešany		Vypracoval: odbor techniky vedení (2130) Techn. podpora: Informačný systém SAP PM GEO Archívne číslo:

Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná		Križovatky		Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare		
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie		Názov	Číslo	Spoj. skrinka
	Portál Sučany							/DK LG 60/22/1200	650 g ESC 1948	1	0 MPa	183-AL1/43-ST1A		183-AL1/43-ST1A			port		
0,1036	1	Rz Portál	135°42´	103,6	52	104	103	EUROINS H 220.160.2380.C.C.								plot Fe rozvodne	181,254	1	S2
0,4025	2	RV Portál	126°07´	298,9	201	299	299	DK/DK								110 kV vedenie; plot Fe	181,151	2	S3
0,7534	3	N Portál		350,9	325	349	349	EUROINS H 220.160.2380.C.C.								400 kV vedenie V493, V494, V406; cesta poľná	180,852	3	
1,1005	4	N Portál		347,1	349	1319	335	EUROINS H 220.120.2380.C.C.								cesta poľná	180,501	4	
1,4509	5	N+2 Portál		350,4	349	311	335	EUROINS H 220.120.2380.C.C.								lyžiarsky vlek mimo prevádzky (poškodený); plot Fe	180,154	5	
1,7219	6	RV Portál	175°06´	271,0	363	454	454	DK/DK									179,803	6	
2,176	7	V Portál		454,1	535	616	454	EUROINS H 220.160.2380.C.C.								telefónne vedenie T4; cesta poľná 2x; potok	179,532	7	
2,7925	8	V Portál		616,5	459	617	454	EUROINS H 220.160.2380.C.C.								22 kV vedenie 2x; potok; cesta štátna do Štiavničky	179,078	8	
3,094	9	N Portál		301,5	270	3743	365	EUROINS H 220.160.2380.C.C.								potok	178,462	9	
3,3334	10	N Portál		239,4	343	270	343	EUROINS H 220.120.2380.C.C.									178,160	10	
3,7806	11	N Portál		447,2	400	343	400	EUROINS H 220.120.2380.C.C.								potok 2x, Kantorský potok; cesta asfaltová	177,921	11	
4,1331	12	N-2 Portál		352,5	343	307	343	EUROINS H 220.120.2380.C.C.								cesta štátna do Podhradia	177,474	12	
4,4673	13	N-2 Portál		334,2	307	239	307	EUROINS H 220.120.2380.C.C.									177,121	13	
4,7466	14	N-2 Portál		279,3	239	317	239	EUROINS H 220.120.2380.C.C.								cesta poľná	176,787	14	
4,946	15	N-2 Portál		199,4	317	413	317	EUROINS H 220.120.2380.C.C.									176,508	15	
5,3815	16	N-2 Portál		435,5	413	382	413	EUROINS H 220.120.2380.C.C.								lyžiarsky vlek; potok roklna	176,308	16	
5,7728	17	N-2 Portál		391,3	403	337	403	EUROINS H 220.120.2380.C.C.									175,873	17	
6,1883	18	N-2 Portál		415,5	382	339	382	EUROINS H 220.120.2380.C.C.									175,481	18	
6,5359	19	RV Portál	169°37´	347,6	337	564	337	DK/DK									175,066	19	S6
6,8616	20	N Portál		325,7	339	339	339	EUROINS H 220.120.2380.C.C.									174,718	20	
7,2138	21	N Portál		352,2	400	399	400	EUROINS H 220.120.2380.C.C.									174,393	21	
7,6611	22	N-2 Portál		447,3	399	302	399	EUROINS H 220.120.2380.C.C.								22 kV vedenie; cintorín	174,040	22	
8,0122	23	N-2 Portál		351,1	302	323	302	EUROINS H 220.120.2380.C.C.								ulica 2x v obci Nollžovo; potok; vedenie nn 2x; telefónne vedenie T2; dom 2x	173,593	23	
8,2644	24	N Portál		252,2	323	351	323	EUROINS H 220.120.2380.C.C.									173,242	24	
8,6578	25	N+2 Portál		393,4	351	418	351	EUROINS H 220.120.2380.C.C.								cesta poľná	172,990	25	
8,9667	26	V* Portál	180°00´	308,9	437	256	437	DK/DK									172,596	26	
9,5309	27	RV* Portál	135°39´	564,2	418	332	418	DK/DK								cesta poľná; plot Fe; chata niekoľko	172,288	27	Áno
9,8021	28	N Portál		271,2	256	389	256	EUROINS H 220.120.2380.C.C.									171,723	28	
10,0426	29	N Portál		240,5	332	375	332	EUROINS H 220.120.2380.C.C.									171,452	29	
10,4671	30	N Portál		424,5	389	254	389	EUROINS H 220.120.2380.C.C.								cesta poľná	171,212	30	
10,8207	31	N Portál		353,6	375	229	375	EUROINS H 220.120.2380.C.C.									170,787	31	
11,217	32	N+2 Portál		396,3	254		254	EUROINS H 220.120.2380.C.C.									170,434	32	
11,3293	33	N+2 Portál		112,3				EUROINS H 220.120.2380.C.C.								170,037	33		
11,6748		Portál		345,5				EUROINS H 220.120.2380.C.C.							cesta lesná	169,925			

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava	
Dátum: 4.7.2023	PREHLADNÝ SÚPIS V273 Sučany - Lemešany		Vypracoval: odbor techniky vedení (2130) Techn. podpora: Informačný systém SAP PM GEO Archívne číslo:

Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná		Križovatky		Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare		
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie		Názov	Číslo	Spoj. skrinka
	34	RV* Portál	164°20'		280			DK/DK EUROINS H 220.160.2380.C.C.	650 g ESC 1948	1x3x1x350 AlFe 4	78,5 MPa	70 Fe	235,4 MPa	F 554-297-012	180 MPa		34		
11,8893	35	N+2 Portál		214,5	187	374	193	DN EUROINS H 220.120.2380.C.C.								169,579	35		
12,0487	36	V* Portál	180°00'	159,4	341			DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								169,365	36		
12,5721	37	V* Portál	180°00'	523,4	519	523	523	DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								169,206	37		S8
13,086	38	RV* Portál	177°16'	513,9	369	514	514	DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								168,682	38		
13,3096	39	N Portál		223,6	273	546	286	DN EUROINS H 220.120.2380.C.C.								168,168	39		
13,6324	40	V* Portál	180°00'	322,8	449	576	576	DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								167,945	40		
14,2079	41	V* Portál	180°00'	575,5	352	576	576	DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								167,622	41		Áno
14,3368	42	N Portál		128,9	194	387	224	DN EUROINS H 220.120.2380.C.C.								167,046	42		
14,5949	43	V* Portál	180°00'	258,1	431	604	604	DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								166,917	43		S9
15,1987	44	RV* Portál	179°14'	603,8	524	604	604	DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								166,659	44		
15,6427	45	V* Portál	180°00'	444,0	547	444	444	DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								166,056	45		
16,2935	46	V* Portál	180°00'	650,8	642	651	651	DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								165,612	46	S10	
16,927	47	V* Portál	180°00'	633,5	539	634	634	DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								164,961	47		
17,3706	48	RV Portál	179°50'	443,6	482	444	444	DK/DK EUROINS H 220.160.2380.C.C.								164,327	48		
17,8914	49	RV Portál	139°00'	520,8	521	521	444	DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								163,884	49		S11
18,0797	50	N Portál		188,3	355	515	284	DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								163,363	50		
18,4064	51	V* Portál	180°00'	326,7	258	515	284	DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								163,175	51		
18,8522	52	N Portál		445,8	386			DN EUROINS H 220.120.2380.C.C.								162,848	52		
19,1882	53	N+2 Portál		336,0	391	988	370	DN EUROINS H 220.120.2380.C.C.								162,402	53		
19,3947	54	V* Portál	180°00'	206,5	271	423		DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								162,066	54		
20,0345	55	V* Portál	180°00'	639,8	423	640	640	DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								161,860	55		S12
20,4889	56	N Portál		454,4	547			DN EUROINS H 220.120.2380.C.C.								161,220	56		
20,8433	57	N Portál		354,4	404			DN EUROINS H 220.120.2380.C.C.								160,765	57		
21,0117	58	N Portál		168,4	261	1831	404	DN EUROINS H 220.120.2380.C.C.								160,411	58		
21,4374	59	N Portál		425,7	297			DN EUROINS H 220.120.2380.C.C.								160,243	59		
21,8653	60	RV* Portál	178°25'	427,9	427			DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								159,817	60		Áno
22,3435	61	V Portál	180°00'	478,2	453	478		DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								159,389	61		
22,5019	62	N Portál		158,4	318			DN EUROINS H 220.120.2380.C.C.								158,911	62		
22,9589	63	N Portál		457,0	308			DN+z EUROINS H 220.120.2380.C.C.								158,752	63		
23,2607	64	V* Portál	180°00'	301,8	379			DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								158,295	64		
23,8207	65	V* Portál	180°00'	560,0	431	560	560	DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								157,994	65		
24,4126	66	V* Portál	180°00'	591,9	576			DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								157,434	66		S14
24,9502	67	RV Portál	174°22'	537,6	565			DK/DK EUROINS H 220.120.2380.C.C.								156,842	67		
25,3022				352,0	445	538	538	EUROINS H 220.120.2380.C.C.								156,304			

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava	
Dátum: 4.7.2023	PREHLADNÝ SÚPIS V273 Sučany - Lemešany		Vypracoval: odbor techniky vedení (2130) Techn. podpora: Informačný systém SAP PM GEO Archívne číslo:

Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná		Križovatky		Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare	
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie		Číslo	Spoj. skrinka
	68	N			262			DN									68	
25,4732	69	N		171,0	310	1409	397	EUROINS H 220.120.2380.C.C. DN+z	650 g ESC 1948		78,5 MPa					155,952	69	
25,9224	70	N		449,2	443			EUROINS H 220.120.2380.C.C. DN								155,781	70	
26,3591	71	RV(II)	174°22'	436,7	284			EUROINS H 220.120.2380.C.C. DK/DK+2PN				70 Fe				155,332	71	S15
26,4908	72	V(II-4.4)	180°00'	131,7	96	132	132	EUROINS H 220.120.2380.C.C. DK/DK LS 75/21			41 MPa					154,895	72	S16
26,5492	73	I (III+0)		58,4	55	58	58	DK/DK LG 75/22				90 MPa				154,763	73	
26,6008	101	RV-4.4	127°00'	51,6	118	52	52	DK/DK+PN LG 60/22/1200	III. ČSN 341100 z r. 1963				70 Fe			154,705	101	
26,7189	102	RV	110°00'	118,1	113	118	118	DK/DK+PN LG 60/22/1200			51 MPa	nie je	nie je	nie je		154,653	102	
26,8269	103	N+2		108,0	234	469	318	DN								154,535	103	
27,1875	72	Portál		360,6	282			LG 60/22								154,427	72	104
27,3909	104	RV	152°29'	203,4	197			DK/DK LG 60/22/1200							3	154,067	73	105
27,5809	105	N-2		190,0	184	570	187	DN								153,863	74	106
27,7579	106	N-2		177,0	235			LG 60/22								153,673	75	107
27,7579	107	RV	153°55'	177,0	321			DK/DK LG 60/22/1200								153,496	76	108
28,0509	76	Portál		293,0	321			DN								153,203	77	109
28,4008	77	Portál		349,9	334			LG 60/22								152,853	78	110
28,7198	78	Portál		319,0	308			DN								152,534	79	111
29,0168	79	Portál		297,0	318			LG 60/22								152,237	80	112
29,3548	80	Portál		338,0	344			DN								151,899	81	113
29,7045	81	Portál		349,7	303			LG 60/22								151,550	82	114
29,9609	82	Portál		256,4	298			DN								151,293	83	115
30,3014	114	N		340,5	345			PK								150,953	84	116
30,3014	115	N+2		340,5	400			EUROINS H 220.120.2380.C.C. PK	650 g ESC 1948		78,5 MPa					150,603	85	117
30,6514	84	Portál		350,0	318			EUROINS H 220.120.2380.C.C. PK				70 Fe				150,154	86	118
31,1004	85	Portál		449,0	229			EUROINS H 220.120.2380.C.C. DN					235,4 MPa			149,966	87	119
31,2884	86	Portál		188,0	270			LG 60/22								149,696	88	120
31,5584	87	N-2		270,0	345			DN								149,426	89	121
31,8284	88	Portál		270,0	340			LG 60/22								149,006	90	122
32,2484	120	N		420,0	255			DN								148,746	91	123
32,5084	90	Portál		260,0	302			LG 60/22								148,496	92	124
32,7584	91	Portál		250,0	396			DK/DK+ZK LG 60/22/1200								148,143	93	125
33,1116	123	V		353,2	395			DN								147,703	94	126
33,5514	93	Portál		439,8	350			LG 60/22								147,353	95	127
33,9014	125	N		350,0	324			DN								147,003	96	128
34,2514	126	N+2		350,0	324			LG 60/22								146,706	97	
34,5484	96	Portál		297,0				DN										
34,984	128	N		350,0				LG 60/22										
34,984	97	Portál		350,0				LG 60/22										

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava	
Dátum: 4.7.2023	PREHLADNÝ SÚPIS V273 Sučany - Lemešany		Vypracoval: odbor techniky vedení (2130) Techn. podpora: Informačný systém SAP PM GEO Archívne číslo:

Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná			Križovatky		Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare	
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie	Názov		Číslo	Spoj. skrinka
	129	N-2						DN										129	
35,1684	98	Portál		270,0	310			LG 60/22								cesta asfaltová	146,356	98	
	130	N-2			310			DN										130	
35,5174	99	Portál		349,0	350			LG 60/22					235,4 MPa				146,086	99	
	131	N			350			DN										131	
35,8674	100	Portál		350,0	288			LG 60/22									145,737	100	
	132	N+2			288			DN										132	
36,0944	101	Portál		227,0	402			LG 60/22								plot Fe	145,387	101	
	133	V*			402			DK/DK										133	
36,6714	102	Portál		577,0	444			LG 60/22/1200					255			plot Fe 2x; budova kravín (plechová buda); potok	145,160	102	
	134	V*			444			DK/DK										134	
36,9833	103	Portál		311,9	311			LG 60/22/1200								22 kV vedenie 2x odb. z VN167; cesta miestna; vedenie nn; telefónne vedenie; plot; cesta poľná; sklad dreva; rieka Ľupčianka	144,583	103	
	135	N			311			DN								cesta štátna Part.Ľupča-Ivachnová	144,271	135	
37,2935	104	Portál		310,2	315			LG 60/22					235,4 MPa					104	
	136	N-2			315			DN										136	
37,6135	105	Portál		320,0	295			LG 60/22									143,961	105	
	137	N-2			295			DN										137	
37,8835	106	Portál		270,0	267			LG 60/22									143,641	106	
	138	N			267			DN										138	
38,1475	107	Portál		264,0	460			LG 60/22									143,371	107	
	139	RV*	172°10'		460			DK/DK										139	
38,804	108	Portál		656,5	423			LG 60/22/1200					255			cesta štátna Malatíny-L. Mikuláš; 22 kV vedenie; rieka Malatinka	143,107	108	
	140	V			423			DK/DK										140	
38,994	109	Portál		190,0	262			LG 60/22/1200									142,450	109	
	141	N-2			262			DN										141	
39,328	110	Portál		334,0	280			LG 60/22					235,4 MPa				142,260	110	
	142	N-2			280			DN										142	
39,554	111	Portál		226,0	439			LG 60/22									141,926	111	
	143	V*			439			DK/DK										143	
40,2067	112	Portál		652,7	450			LG 60/22/1200					255			cesta štátna Ľubela-Krmeš; 22 kV vedenie odb. z VN167; rieka Kľačianka	141,700	112	
	144	V*			450			DK/DK										144	
40,4547	113	Portál		248,0	341			LG 60/22/1200									141,048	113	
	145	N			341			DN										145	
40,888	114	Portál		433,3	319			LG 60/22					235,4 MPa			400 kV vedenie V406, V461, V045	140,800	114	
	146	N			319			DN										146	
41,0929	115	Portál		204,9	427			LG 60/22								400 kV vedenie V407	140,366	115	
	147	V*			427			DK/DK										147	
41,7428	116	Portál		649,9	500			LG 60/22/1200								22 kV vedenie odb. z VN167; cesta štátna Götövaný; Fiačice; potok Dúbravka; cesta poľná	140,161	116	
	148	V*			500			DK/DK					255					148	
42,0931	117	Portál		350,3	307			LG 60/22/1200									139,511	117	
	149	N			307			DN										149	
42,3558	118	Portál		262,7	329			LG 60/22									139,161	118	
	150	N			329			DN										150	
42,7506	119	Portál		394,8	412			LG 60/22								cesta poľná účelová	138,898	119	
	151	N			412			DN										151	
43,1798	120	Portál		429,2	349			LG 60/22									138,504	120	
	152	N			349			DN										152	
43,449	121	Portál		269,3	299			LG 60/22									138,074	121	
	153	N			299			DN										153	
43,7778	122	Portál		328,8	340			LG 60/22									137,805	122	
	154	N			340			DN										154	
44,1292	123	Portál		351,4	330			LG 60/22					235,4 MPa			plot Fe 2x; telefónne vedenie; cesta miestna; vedenie nn; 22 kV vedenie odb. z VN212; rieka Paludanka	137,476	123	
	155	N			330			DN										155	
44,4371	124	Portál		308,0	324			LG 60/22									137,125	124	
	156	N			324			DN										156	
44,7774	125	Portál		340,3	347			LG 60/22									136,817	125	
	157	N-2			347			DN										157	
45,1305	126	Portál		353,1	350			LG 60/22									136,477	126	
	158	N			350			DN										158	
45,477	127	Portál		346,5	348			LG 60/22								plot Fe 2x; 22 kV vedenie odb. z VN212; cesta poľná	136,124	127	
	159	N+2			348			DN										159	
45,8269	128	Portál		349,8	311			LG 60/22									135,777	128	
	160	N+2			311			DN										160	
46,0983	129	Portál		271,4	281			LG 60/22								22 kV vedenie odb. z VN242	135,427	129	
	161	N-2			281			DN										161	
46,3893	130	Portál		291,0	321			LG 60/22								potok; 22 kV vedenie odb. z VN212	135,156	130	
	162	RV	161°16'		321			DK/DK										162	
46,7398	131	Portál		350,6	321			LG 60/22/1200								cesta účelová; cesta štátna P.Ľupča-	134,865	131	

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava
Dátum: 4.7.2023	PREHLADNÝ SÚPIS V273 Sučany - Lemešany	
	Vypracoval:	odbor techniky vedení (2130)
	Techn. podpora:	Informačný systém SAP PM GEO
	Archívne číslo:	

Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná		Križovatky	Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare	
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie	Číslo	Spoj. skrinka
	163	N-2						PK						L.Mikuláš		163	
47,0358	132	Portál		296,0	323			LG 60/22								132	
	164	N			291			DN						22 kV vedenie VN103	134,514	164	
47,3224	133	Portál		286,6	291			LG 60/22								133	
	165	N			317			DN								165	
47,6699	134	Portál		347,6	317			LG 60/22								134	
	166	N			317			DN								166	
47,9555	135	Portál		285,5	284			LG 60/22								135	
	167	N-2			317			DN						22 kV vedenie odb. z VN103	133,584	167	
48,2389	136	Portál		283,4	284			LG 60/22								136	
	168	N-2			317			DN						rieka Demänovka; budova záhradný domček; plot Fe; cesta asfaltová 2x; dom pod L3	133,299	168	
48,5894	137	Portál		350,5	347			LG 60/22								137	
	169	N			347			DN								169	
48,9323	138	Portál		342,9	347			LG 60/22								138	
	170	N+2			345			DN						22 kV vedenie odb. z VN213; cesta asfaltová	132,665	170	
49,2787	139	Portál		346,4	326			LG 60/22								139	
	171	N			326			DN								171	
49,5844	140	Portál		305,7	318			LG 60/22								140	
	172	N+2			318			DN						plot Fe 2x; záhradkárska osada; cesta účelová	131,975	172	
49,9151	141	Portál		330,7	340			LG 60/22								141	
	173	V			340			DK/DK						cesta štátna L.Mikuláš-Plaštin; potok	131,670	173	
50,2644	142	Portál		349,4	345			LG 60/22/1200								142	
	174	N+2			345			PK						cesta štátna L.Mikuláš-Plaštin; potok	131,339	174	
50,6043	143	Portál		339,8	327			LG 60/22								143	
	175	N+2			327			PK						cesta štátna L.Mikuláš-Iľanovo	130,990	175	
50,9182	144	Portál		314,0	389			LG 60/22						22 kV vedenie odb. z VN1360	130,650	144	
	176	N+2			376			DN								176	
51,3832	145	Portál		465,0	314			LG 60/22						potok	130,336	145	
	177	N			314			DN								177	
51,6704	146	Portál		287,2	341			LG 60/22								146	
	178	N			341			DN								178	
52,0111	147	Portál		340,6	310			LG 60/22								147	
	179	N			310			DN						400 kV vedenie V407, V045	129,871	179	
52,3521	148	Portál		341,0	304			LG 60/22								148	
	180	N			304			PK						22 kV vedenie odb. z č.213	129,584	180	
52,6307	149	Portál		278,6	335			EUROINS H 220.120.2380.C.C.								149	
	181	RV	178°13'		335			DK/DK								181	
52,96	150	Portál		329,3	358			LG 60/22/1200						4	128,902	150	
	182	N+2			392			PK						plot Fe; cesta účelová poľná; potok v rokline; rokline;	128,623	182	
53,3004	151	Portál		340,4	392			EUROINS H 220.120.2380.C.C.						22 kV vedenie odb. z č.258	128,294	151	
	183	RV	175°10'		409			DK/DK								183	
53,6769	152	Portál		376,5	392			LG 60/22/1200								152	
	184	N+4			409			DN						22 kV vedenie 2x samostatne stojace	127,954	184	
54,0836	153	Portál		406,8	392			LG 60/22								153	
	185	N+4			392			DN								185	
54,4943	154	Portál		410,7	356			LG 60/22								154	
	186	N+4			356			DN								186	
54,8672	155	Portál		372,9	302			LG 60/22								155	
	187	N+4			302			DN						22 kV vedenie 2x samostatné vedenia; cesta štátna	126,760	187	
55,2058	156	Portál		338,5	275			LG 60/22						L.Mikuláš-L.Ján; cesta účelová poľná asfaltová	126,387	156	
	188	KRV	162°44'		275			DK/DK								188	
55,4717	157	Portál		265,9	301			LG 60/22/1200								157	
	189	N			301			DN								189	
55,7565	158	Portál		284,8	334			LG 60/22						potok Štiavnica 3m od pravej nohy; cesta asfaltová	126,048	158	
	190	N			334			DN						miestna komunikácia	125,782	190	
56,0734	159	Portál		316,9	339			LG 60/22						plot Fe 2x; rieka Váh; 22 kV vedenie;	125,498	159	
	191	N+4			284			DN						záhrada		191	
56,4236	160	Portál		350,2	241			LG 60/22						plot Fe 2x oplotenie družstva	125,181	160	
	192	N+4			241			DN								192	
56,7509	161	Portál		327,4	2065			LG 60/22						22 kV vedenie	124,831	161	
	193	KRV	139°28'		344			DK/DK								193	
56,9923	162	Portál		241,4	351			LG 60/22/1200						cesta štátna L.Mikuláš-L.Hrádok; železnica	124,503	162	
	194	KV			351			DK/DK						elektrifikovaná napájanie 3 kV (jednosmerný prúd)	124,262	194	
57,3305	163	Portál		338,2	337			LG 60/22/1200								163	
	195	N			337			DN								195	
57,6654	164	Portál		334,9	351			LG 60/22								164	
	196	N			351			DN								196	
58,0318	165	Portál		366,4	351			LG 60/22								165	

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava	
Dátum: 4.7.2023	PREHL'ADNÝ SÚPIS V273 Sučany - Lemešany		Vypracoval: odbor techniky vedení (2130) Techn. podpora: Informačný systém SAP PM GEO Archívne číslo:

Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná		Križovatky	Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare	
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie	Číslo	Spoj. skrinka
	197	N						DN								197	
58,3258	166	Portál		294,0	330			LG 60/22						22 kV vedenie č.266	123,222	166	
	198	N+4			336			DN						22 kV vedenie odb. z č.266	122,928	167	
58,7039	167	Portál		378,1				LG 60/22						22 kV vedenie č.266	122,550	168	
	199	N+4			366			DN						cesta asfaltová miestna komunikácia; cesta štátna L.Peter-Príbylina; 22 kV vedenie odb. z č.266	122,197	169	
59,0573	168	Portál		353,4				LG 60/22							121,836	170	
	200	RV	150°09'		357			DK/DK						rieka Belá; plot Fe 5x oplatenie pozemkov; dom; cesta štátna L.Peter-Dovalovo; vedenie nn; záhrada	121,505	171	
59,4179	169	Portál		360,6				LG 60/22/1200						plot Fe 2x; lesná škôlka; potok; lyžiarsky vlek	121,203	171	
	201	N+4			346			DN							120,765	173	
59,7495	170	Portál		331,6				LG 60/22						lyžiarsky vlek	120,433	174	
	202	N			316			DN							120,099	175	
60,0508	171	Portál		301,3				LG 60/22						110 kV vedenie č.7722	119,735	176	
	203	N+4			370			DN							119,472	177	
60,489	171	Portál		438,2				LG 60/22							119,158	178	
	204	N+4			385			DN						cesta účelová poľná asfaltová	119,158	178	
60,8208	173	Portál		331,8				LG 60/22							118,835	179	
	205	N+4			333			DN							118,482	180	
61,1548	174	Portál		334,0				LG 60/22							118,032	181	
	206	N			349			DN						cesta účelová poľná	117,628	182	
61,5188	175	Portál		364,0				LG 60/22						cesta štátna L.Hrádok-Hybe; rieka Hybica; 22 kV vedenie 2x samostatne stojace vedenia	117,178	183	
	207	N+4			314			DN							116,728	184	
61,7819	176	Portál		263,1				LG 60/22							116,431	185	
	208	N+4			289			DN							115,994	186	
62,0958	177	Portál		313,9				LG 60/22						400 kV vedenie č.045; cesta účelová poľná	115,729	187	
	209	RV	165°12'		319			DK/DK							115,298	188	
62,419	178	Portál		323,2				LG 60/22/1200							114,940	189	
	210	N+4			338			DN							114,557	190	
62,7718	179	Portál		352,8				LG 60/22						cesta účelová poľná	114,268	191	
	211	N+4			401			DN						110 kV vedenie č.7723; cesta	113,967	192	
63,2217	180	Portál		449,9				LG 60/22						cesta účelová poľná	113,723	193	
	212	N+4			427			DN							113,319	194	
63,626	181	Portál		404,3				LG 60/22							112,870	195	
	213	N+4			427			DN							112,578	196	
64,0756	182	Portál		449,6				LG 60/22							112,132	197	
	214	N			450			DN							111,783	198	
64,5257	183	Portál		450,1				LG 60/22							111,454	199	
	215	N			373			DN									
64,8226	184	Portál		296,9				LG 60/22									
	216	N+4			367			DN									
65,2603	185	Portál		437,7				LG 60/22									
	217	N			351			DN									
65,5251	186	Portál		264,8				LG 60/22									
	218	N			348			DN									
65,9558	187	Portál		430,7				LG 60/22									
	219	N+4			395			DN									
66,3143	188	Portál		358,5				LG 60/22									
	220	N+4			370			DN									
66,6966	189	Portál		382,3				LG 60/22									
	221	RV	148°10'		336			DK/DK									
66,9862	190	Portál		289,6				LG 60/22/1200									
	222	N			295			DN									
67,2869	191	Portál		300,6				LG 60/22						cesta účelová poľná	114,268	191	
	223	N			272			PK						110 kV vedenie č.7723; cesta	113,967	192	
67,5309	192	Portál		244,1				EUROINS H 220.120.2380.C.C.						cesta účelová poľná	113,723	193	
	224	N+4			324			PK							113,319	194	
67,9346	193	Portál		403,7				DN							112,870	195	
	225	N+4			427			LG 60/22							112,578	196	
68,3841	194	Portál		449,5				DN							112,132	197	
	226	N+4			371			LG 60/22							111,783	198	
68,6757	195	Portál		291,6				DN							111,454	199	
	227	N			369			LG 60/22									
69,1221	196	Portál		446,4				DN									
	228	N			398			LG 60/22									
69,4712	197	Portál		349,1				DN									
	229	N			339			LG 60/22									
69,8004	198	Portál		329,1				DN									
	230	N			360			LG 60/22									
70,1918	199	Portál		391,4				LG 60/22									

Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná			Križovatky	Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare				
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namíhanie	Typ (ľavé)	Namíhanie	Typ (pravé)	Namíhanie		Názov	Číslo	Spoj. skrinka		
	231	N						DN	650 g ESC 1948	1x3x1x350 AlFe 4	78,5 MPa	70 Fe	235,4 MPa	70 Fe	235,4 MPa		231				
70,6433	200	Portál		451,5	421	4841	346	LG 60/22									111,062		200		
	232	N			365			DN											110,611	201	
70,9227	201	Portál		279,4	307			LG 60/22												202	
	233	N			308			DN												233	
71,2568	202	Portál		334,0	308			LG 60/22												110,331	202
	234	N			309			DN													234
71,5379	203	Portál		281,1	308			LG 60/22												109,997	203
	235	V			309			DK/DK+ZK													235
71,8755	zákrut	Portál		337,6	309			LG 60/22/1200												109,716	zákrut
	236	N			352			DN													236
72,2419	205	Portál		366,4	352			LG 60/22												109,379	205
	237	N+4			360			DN													237
72,5955	206	Portál		353,5	360			LG 60/22													206
	238	N+4			401			DN												109,012	238
73,0444	207	Portál		448,9	401			LG 60/22													207
	239	N			387			DN													239
73,3701	208	Portál		325,7	387			LG 60/22												108,659	208
	240	N+4			352			DN												108,210	240
73,7482	209	Portál		378,1	352			LG 60/22													209
	241	N			377			DN												107,884	241
74,1248	210	Portál		376,7	377			LG 60/22													210
	242	N			378			DN												107,506	242
74,5043	211	Portál		379,5	378			LG 60/22													211
	243	N			352			DN												107,129	243
74,8289	212	Portál		324,6	352			LG 60/22													212
	244	N			355			DN												106,750	244
75,2148	213	Portál		385,9	355			LG 60/22													213
	245	N			378			DN												106,425	245
75,5859	214	Portál		371,1	378			LG 60/22													214
	246	N			302			DN												106,039	246
75,8183	215	Portál		232,5	302			LG 60/22												105,668	215
	247	N			331			DN													247
76,2482	216	Portál		429,9	331			LG 60/22													216
	248	RV	154°25'		392			DK/DK												105,436	248
76,6029	217	Portál		354,7	392			LG 60/22/1200													217
	249	N			334			DN												105,006	249
76,9155	218	Portál		312,6	334			LG 60/22													218
	250	N+4			318			DN												104,651	250
77,2392	219	Portál		323,8	318			LG 60/22													219
	251	N+4			386			DN				104,339	251								
77,6885	220	Portál		449,3	386	LG 60/22					220										
	252	N			370	DN				104,015	252										
77,9799	221	Portál		291,4	370	LG 60/22					221										
	253	N			364	DN				103,566	253										
78,4156	222	Portál		435,7	364	LG 60/22					222										
	254	N			364	DN				103,274	254										
78,726	223	Portál		310,4	373	LG 60/22					223										
	255	N			309	DN				102,838	255										
79,0336	224	Portál		307,6	309	LG 60/22					224										
	256	N			374	PK				102,528	256										
79,4745	225	Portál		441,0	374	EUROINS H 220.120.2380.C.C.					225										
	257	N			444	PK				102,220	257										
79,922	226	Portál		447,5	444	EUROINS H 220.120.2380.C.C.					226										
	258	N+4			406	PK				101,779	258										
80,2862	227	Portál		364,2	406	EUROINS H 220.120.2380.C.C.					227										
	259	N+4			355	PK				101,332	259										
80,6323	228	Portál		346,0	355	EUROINS H 220.120.2380.C.C.					228										
	260	KV			322	DK/DK				100,968	260										
80,9311	229	Portál		298,8	322	LG 60/22/1200					229										
	261	KRV	149°20'		362	DK/DK				100,622	261										
81,3559	230	Portál		424,8	362	LG 60/22/1200					230										
	262	N+4			437	DN				100,323	262										
81,8058	231	Portál		449,8	437	LS 75/21					231										
	263	N+4			408	DN				99,898	263										
82,172	232	Portál		366,2	408	LG 60/22					232										
	264	N+4			355	DN				99,448	264										
82,5153	233	Portál		343,3	355	LG 60/22				99,082	233										

Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná		Križovatky	Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare	
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie	Číslo	Spoj. skrinka
	265	N+4						DN								265	
82,9527	234	Portál		437,4	390			LS 75/21						22 kV vedenie č.256		234	
	266	N+4			411			DN							98,739	266	
83,3374	235	Portál		384,7				LG 60/22						cesta asfaltová	98,301	235	
	267	N+4			405			PK								267	
83,7619	236	Portál		424,5				EUROINS H 220.120.2380.C.C.						cesta štátna Štrba-Vážec; 22 kV vedenie č.199	97,917	236	
	268	V			371			DK/DK								268	
84,08	237	Portál		318,0				LG 60/22/1200							97,492	237	
	269	N			323			DN								269	
84,4081	238	Portál		328,2				LG 60/22							97,174	238	
	270	N+4			382			PKT								270	
84,8448	239	Portál		436,6				EUROINS H 220.120.2380.C.C.						cesta poľná	96,846	239	
	271	N+4			421			DN						kanál	96,409	271	
85,2502	240	Portál		405,4				LG 60/22								240	
	272	N+4			389			DN							96,004	272	
85,6225	241	Portál		372,3				LG 60/22								241	
	273	N			361			DN								273	
85,972	242	Portál		349,5				LG 60/22							95,632	242	
	274	N+4			364			PK								274	
86,3513	243	Portál		379,2				LG 60/22							95,282	243	
	275	N+4			380			PK								275	
86,7317	244	Portál		380,4				LG 60/22						potok	94,903	244	
	276	RV			365			DK/DK								276	
87,0818	245	Portál	149°14'	350,1				LG 60/22/1200						cesta štátna	94,523	245	
	277	N+4			337			DN								277	
87,4055	246	Portál		323,7				LS 75/21						22 kV vedenie	94,172	246	
	278	N+4			390			DN						potok; cesta poľná	93,849	278	
87,8616	247	Portál		456,1				LS 75/21								247	
	279	N+4			438			DN								279	
88,2834	248	Portál		421,7				LS 75/21						cesta štátna	93,393	248	
	280	N			380			DN								280	
88,6221	249	Portál		338,7				LS 75/21							92,971	249	
	281	N			309			DN								281	
88,9004	250	Portál		278,3				LG 60/22							92,632	250	
	282	N+4			351			DN								282	
89,3233	251	Portál		422,9				LG 60/22							92,354	251	
	283	N			446			DN								283	
89,7919	252	Portál		468,6				LG 60/22						roklina; potok	91,931	252	
	284	V			382			DK/DK								284	
89,9874	253	Portál		195,5				LG 60/22/1200							91,462	253	
	285	N+4			315			2xPK+DN								285	
90,4228	254	Portál		435,4				LG 60/22							91,267	254	
	286	N+4			349			2xDN+PK								286	
90,7845	255	Portál		361,7				LG 60/22, EUROINS H 220.120.							90,832	255	
	287	N			403			2xPK+DN								287	
91,2287	256	Portál		444,1				LG 60/22						potok; močiar	90,470	256	
	288	N			380			2xPK+DN								288	
91,5441	257	Portál		315,4				LG 60/22							90,026	257	
	289	N+4			389			2xPK+DN								289	
92,0064	258	Portál		462,3				LG 60/22						lyžiarsky vleč pod L3; budova murovaná; cesta poľná	89,710	258	
	290	N			370			DN								290	
92,2841	259	Portál		277,8				LG 60/22							89,248	259	
	291	RV			262			DK/DK								291	
92,5304	260	Portál	159°10'	246,3				LG 60/22/1200							88,970	260	
	292	N+4			351			DN								292	
92,9865	261	Portál		456,1				LG 60/22						potok; cesta III.tr. Lopušná Dolina; 22 kV vedenie; roklina	88,724	261	
	293	N			456			DN						roklina; cesta lesná	88,268	293	
93,4438	262	Portál		457,3				LS 75/21								262	
	294	N+4			404			DN								294	
93,7951	263	Portál		351,3				LG 60/22							87,811	263	
	295	RV			295			DK/DK								295	
94,0327	264	Portál	134°06'	237,7				LG 60/22/1200						cesta lesná 2x	87,459	264	
	296	N			231			DN								296	
94,2567	265	Portál		224,0				LG 60/22						110 kV vedenie (V6434/6427); cesta lesná 2x Teplica-Lopušná Dolina	87,222	265	
	297	N			214			DN								297	
94,46	266	Portál		203,3				LG 60/22						cesta lesná spevnená Teplica-Lopušná Dolina	86,998	266	
	298	V*			396			DK/DK								298	
95,0483	267	Portál		588,2				LG 60/22/1200						cesta lesná; roklina	86,794	267	

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava	
Dátum: 4.7.2023	PREHLADNÝ SÚPIS V273 Sučany - Lemešany		Vypracoval: odbor techniky vedení (2130) Techn. podpora: Informačný systém SAP PM GEO Archívne číslo:

Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná		Križovatky	Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare	
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie	Číslo	Spoj. skrinka
	299	RV*	159°34'			58	58	DK/DK								299	
95,2563	268	Portál		208,0	398			LG 60/22/1200								268	
	300	N			311			DN							86,206	300	
95,6696	269	Portál		413,3				LG 60/22						roklina; cesta lesná	85,998	269	
	301	N				1251	313	DN								301	
96,12	270	Portál		450,4	432			LG 60/22							85,585	270	
	302	N+4			315			DN								302	
96,2991	271	Portál		179,1	409			LG 60/22							85,134	271	
	303	V*						DK/DK								303	
96,9376	272	Portál		638,5	638			LG 60/22/1200						roklina; cesta lesná 2x	84,955	272	
	304	V*			500			DK/DK								304	
97,3001	273	Portál		362,4	401			LG 60/22/1200							84,317	273	
	305	N						PK								305	
97,7405	274	Portál		440,5	421			nezistené							83,954	274	
	306	N+4						PK								306	
98,1427	275	Portál		402,2	382			LG 60/22						kanál	83,514	275	
	307	N+4						DN								307	
98,5041	276	Portál		361,4	372			LG 60/22							83,112	276	
	308	N						DN								308	
98,8867	277	Portál		382,6	364			nezistené						cesta poľná; potok; plot Fe; 22 kV vedenie	82,750	277	
	309	N						PK								309	
99,2322	278	Portál		345,5	386			LG 60/22						cesta štátna; cesta poľná	82,368	278	
	310	N+4						PKT								310	
99,6595	279	Portál		427,2	328			EUROINS H 220.120.2380.C.C.							82,022	279	
	311	N+4						PK								311	
99,8891	280	Portál		229,6	328			LG 60/22						110 kV vedenie V6434/6428; cesta poľná; kanál	81,595	280	
	312	N+8			189			DN								312	
100,037	280A	Portál		147,8	264			nezistené						cesta účelová panelová	81,365	280A	
	313	N+4						PK								313	
100,417	281	Portál		380,5	391			LG 60/22							81,218	281	
	314	V						DK/DK								314	
100,819	282	Portál		401,4	391			LG 60/22/1200						kanál	80,837	282	
	315	N+8						DN								315	
101,2	283	Portál		381,5	391			LG 60/22							80,436	283	
	316	N+4						DN								316	
101,589	284	Portál		388,5	385			LG 60/22							80,054	284	
	317	N+4						DN								317	
101,966	285	Portál		377,0	383			nezistené						cesta štátna	79,666	285	
	318	N+4						DN								318	
102,295	286	Portál		329,5	353			nezistené						cesta štátna	79,289	286	
	319	N+4						DN								319	
102,661	287	Portál		365,3	347			nezistené						22 kV vedenie	78,959	287	
	320	N						PK								320	
102,991	288	Portál		329,9	348			LG 60/22						cesta poľná	78,594	288	
	321	KV						DK/DK								321	
103,298	289	Portál		307,7	319			LG 60/22/1200						železnica elektrifikovaná napájanie 3 kV (jednosmerný prúd)	78,264	289	
	322	N+4						PK								322	
103,74	290	Portál		442,2	375			nezistené						potok; vedenie vn KZL 110 kV vedenia	77,956	290	
	323	KV						DK/DK								323	
104,115	291	Portál		374,2	408			LG 60/22/1200							77,514	291	
	324	N+4						PKT								324	
104,477	292	Portál		362,3	368			EUROINS H 220.120.2380.C.C.								292	
	325	N+4						DN								325	
104,812	293	Portál		334,9	349			LG 60/22						22 kV vedenie; 110 kV vedenie (V6725)	76,778	293	
	326	RV+4	141°11'					DK/DK								326	
105,147	294	Portál		335,0	335			LG 60/22/1200						cesta štátna II.tr.	76,443	294	
	327	N+4						PK								327	
105,6	295	Portál		453,1	394			LG 60/22							76,108	295	
	328	N+4						DN								328	
105,924	296	Portál		324,2	389			LG 60/22							75,655	296	
	329	N+4						PK								329	
106,34	297	Portál		415,4	370			LG 60/22						plot Fe 2x pletivo - záhrada; 22 kV vedenie	75,330	297	
	330	N+4						PK								330	
106,721	298	Portál		381,8	399			nezistené						22 kV vedenie 5m od p.b.330; plot Fe 3x pletivo - záhrada; cesta účelová asfaltová JRD	74,915	298	
	331	N+4						DN								331	
106,965	299	Portál		243,3	313			nezistené							74,533	299	
	332	N						DN								332	
107,321	300	Portál		355,8	300			nezistené							74,290	300	

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava
Dátum: 4.7.2023	PREHLADNÝ SÚPIS V273 Sučany - Lemešany	
	Vypracoval:	odbor techniky vedení (2130)
	Techn. podpora:	Informačný systém SAP PM GEO
	Archívne číslo:	

Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná		Križovatky	Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare	
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie	Číslo	Spoj. skrinka
	333	N						PK								333	
107,635	301	Portál		314,0	335			nezistené						22 kV vedenie	73,934	301	
	334	N			337			PK						cesta štátna	73,620	334	
107,994	302	Portál		359,6	392			LG 60/22								302	
	335	N+4			392			PK								335	
108,418	303	Portál		423,4	376			LG 60/22								303	
	336	N			376			DN								336	
108,746	304	Portál		328,9	335			LG 60/22						cesta poľná	72,837	304	
	337	V			335			DK/DK								337	
109,087	305	Portál		340,8	392			LG 60/22/1200								305	
	338	N+4			392			DN								338	
109,53	306	Portál		442,9	447			LG 60/22								306	
	339	N+4			447			DN								339	
109,982	307	Portál		452,0	299			nezistené						cesta III.tr.; močiar; rieka	71,724	307	
	340	N+8			299			DN						cesta poľná; 110 kV vedenie (V6427/6428)	71,272	340	
110,129	308	Portál		146,8	205			nezistené								308	
	341	N+8			205			DN						cesta poľná; potok	71,126	341	
110,393	308A	Portál		263,7	302			nezistené								308A	
	342	N			302			DN								342	
110,732	309	Portál		339,4	306			LG 60/22								309	
	343	N			306			DN								343	
111,004	310	Portál		272,4	316			LG 60/22								310	
	344	N			316			DN								344	
111,364	311	Portál		359,3	350			LG 60/22								311	
	345	N			350			DN								345	
111,705	312	Portál		341,4	381			LG 60/22						cesta poľná z družstva PD; plot Fe	69,891	312	
	346	RV	153°13'		381			DK/DK						cesta III.tr.; kábel vzdúšný; 22 kV vedenie; potok 2x; plot Fe	69,550	346	
112,125	313	Portál		420,1	310			LG 60/22/1200								313	
	347	N			310			DN								347	
112,324	314	Portál		199,0	323			nezistené								314	
	348	N			323			DN								348	
112,771	315	Portál		446,6	405			nezistené						plot Fe; kábel telefónny 2x; cesta III.tr.	68,930	315	
	349	N			405			DN								349	
113,134	316	Portál		363,4	404			LG 60/22								316	
	350	N+4			404			PKT								350	
113,579	317	Portál		444,6	395			EUROINS H 220.120.2380.C.C.						22 kV vedenie	68,120	317	
	351	N+4			395			PK						jarok	67,676	351	
113,924	318	Portál		345,0	295			EUROINS H 220.120.2380.C.C.						22 kV vedenie; 110 kV vedenie (V6427/6428); jarok; močiar	67,331	318	
	352	N+8			295			DN								352	
114,169	319	Portál		244,7	212			LG 60/22								319	
	353	N+8			212			DN								353	
114,349	319A	Portál		180,2	274			nezistené								319A	
	354	N+4			274			DN						400 kV vedenie V407	66,906	354	
114,717	320	Portál		368,5	366			LG 60/22								320	
	355	N+4			366			PK						cesta štátna II.tr. Sp.Štvrťok-Hrabušice	66,537	355	
115,081	321	Portál		363,6	358			EUROINS H 220.120.2380.C.C.								321	
	356	V			358			DK/DK								356	
115,433	322	Portál		351,8	382			LG 60/22/1200								322	
	357	N+4			382			PKT								357	
115,846	323	Portál		413,0	423			EUROINS H 220.120.2380.C.C.								323	
	358	N+4			423			PKT								358	
116,279	324	Portál		433,6	392			EUROINS H 220.120.2380.C.C.						jarok; cesta poľná	65,409	324	
	359	N+4			392			DN								359	
116,63	325	Portál		350,5	372			LG 60/22								325	
	360	N+4			372			DN								360	
117,022	326	Portál		392,6	331			LG 60/22						cesta poľná	64,625	326	
	361	N			331			DN								361	
117,292	327	Portál		269,6	357			LG 60/22								327	
	362	N			357			DN								362	
117,736	328	Portál		444,2	399			LG 60/22						potok	63,963	328	
	363	N			399			DN						cesta štátna Sp.Štvrťok-Smížany	63,519	363	
118,09	329	Portál		354,1	297			LG 60/22								329	
	364	N			297			DN						cesta štátna III.tr.	63,164	364	
118,33	330	Portál		239,9	342			LG 60/22								330	
	365	N			342			DN						22 kV vedenie; kanál; roklina	62,925	365	
118,774	331	Portál		443,9	429			LG 60/22								331	
	366	N			429			DN								366	
119,188	332	Portál		413,8				LG 60/22							62,481	332	

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava			Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315			 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava											
Dátum: 4.7.2023			PREHLADNÝ SÚPIS V273 Sučany - Lemešany						Vypracoval: odbor techniky vedení (2130)								
									Techn. podpora: Informačný systém SAP PM GEO								
									Archívne číslo:								
Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná		Križovatky	Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare	
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie			Typ (pravé)	Namáhanie
	367	RV	169°02'					DK/DK	650 g ESC 1948	78,5 MPa	235,4 MPa	235,4 MPa	235,4 MPa			367	
119,635	333	Portál		447,0	430			LG 60/22/1200									
	368	N			346			DN								368	
119,881	334	Portál		246,0		995	332	LG 60/22							61,620	334	
	369	N+4			274			DN								369	
120,183	335	Portál		301,8				LG 60/22							61,374	335	
	370	V*			429			DK/DK								370	
120,739	336	Portál		556,4		556		LG 60/22/1200							61,072	336	
	371	V*			383			DK/DK								371	
120,948	337	Portál		208,8		209	556	LG 60/22/1200							60,516	337	
	372	V*			418			DK/DK								372	
121,576	338	Portál		627,9		628	209	LG 60/22/1200						roklina; 110 kV vedenie (V6411)	60,307	338	
	373	V*			536			DK/DK								373	
122,02	339	Portál		443,8				LG 60/22/1200						cesta lesná; cesta štátna	59,679	339	
	374	N			397			DN						110 kV vedenie (V6421/6422)	59,235	374	
122,369	340	Portál		349,4		989	330	nezistené								340	
	375	N			273			DN								375	
122,565	341	Portál		195,8				nezistené							58,886	341	
	376	RV	180°00'		219			DK/DK								376	
122,806	342	Portál		241,2		241		LG 60/22/1200						400 kV vedenie V407 (Lipt.Mara - Sp.N.Ves)	58,690	342	
	377	V(II)			292			DK/DK						cesta poľná	58,449	377	
123,151	343	Portál		345,3				LG 60/22/1200								343	
	378	N			329			DN								378	
123,465	344	Portál		313,6				EUROINS H 220.120.2380.C.C.							58,103	344	
	379	Ns			377			DN								379	
123,905	345	Portál		440,4				EUROINS H 220.120.2380.C.C.						400 kV vedenie V408 (Sp.N.Ves - Lemešany)	57,790	345	
	380	Ns			389			DN						22 kV vedenie	57,349	380	
124,243	346	Portál		337,8				LG 60/22						22 kV vedenie	57,012	346	
	381	N			303			2xPK+DN								381	
124,51	347	Portál		267,3				LG 60/22								347	
	382	N			308			PK								382	
124,859	348	Portál		349,0		3335	334	LG 60/22							56,744	348	
	383	Ns			405			2xDN+PK								383	
125,321	349	Portál		461,4				LG 60/22						roklina	56,395	349	
	384	Ns			358			2xDN+PK						cesta lesná	55,934	384	
125,575	350	Portál		253,7				LG 60/22								350	
	385	N			255			DN						cesta lesná	55,680	385	
125,831	351	Portál		256,1				LG 60/22								351	
	386	N			283			DN						cesta poľná	55,424	386	
126,141	352	Portál		310,7				LG 60/22								352	
	387	KV(II)			293			DK/DK								387	
126,417	353	Portál		275,9				LG 60/22/1200						cesta štátna Sp.N.Ves-Harachovce; železnica; vedenie nn; cesta poľná; záhrada; 22 kV vedenie	55,113	353	
	388	N			278			DN						cesta poľná; hnojisko; iné stoh	54,838	388	
126,697	354	Portál		280,0		556	278	nezistené								354	
	389	KRV(II)			313			DK/DK						rieka	54,558	389	
127,043	355	Portál	179°10'	346,3				LG 60/22/1200								355	
	390	N			322			PK						cesta spevnená účelová-JRD	54,211	390	
127,342	356	Portál		298,2				LG 60/22								356	
	391	N			288			DN								391	
127,619	357	Portál		276,9				LG 60/22								357	
	392	N			327			2xDN+PK							53,913	392	
127,996	358	Portál		377,5				LG 60/22						roklina; potok; cesta lesná	53,636	358	
	393	Nšp+4			503			PK								393	
128,62	359	Portál		624,1				LG 60/22						cesta lesná; roklina; potok	53,259	359	
	394	Nšp			480			PK								394	
128,955	360	Portál		335,2				LG 60/22							52,635	360	
	395	RV*	145°04'		463			DK/DK								395	
129,55	361	Portál		594,8				LG 60/22/1200						5	52,299	361	
	396	Ns			390			DN								396	
129,734	362	Portál		184,2				nezistené							51,705	362	
	397	N			281			DN						roklina; jarok	51,520	397	
130,112	363	Portál		377,2				LG 60/22								363	
	398	Ns			368			DN							51,143	398	
130,47	364	Portál		358,3				LG 60/22								364	
	399	N			311			PK								399	
130,734	365	Portál		264,5				LG 60/22							50,785	365	
	400	N			338			DN								400	
131,145	366	Portál		410,9				LG 60/22							50,520	366	

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava
Dátum: 4.7.2023	PREHLADNÝ SÚPIS V273 Sučany - Lemešany	
	Vypracoval:	odbor techniky vedení (2130)
	Techn. podpora:	Informačný systém SAP PM GEO
	Archívne číslo:	

Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná			Križovatky	Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare		
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namätanie	Typ (ľavé)	Namätanie	Typ (pravé)	Namätanie		Názov	Číslo	Spoj. skrinka
	401	N+4		247,5	329	3141	349	PK	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa		401		
131,393	367	Portál			324			LG 60/22								cesta poľná	367		
	402	N			351			2xPK+DN									50,109		402
131,793	368	Portál			305			LG 60/22								cesta poľná; jarok	49,862		368
	403	N		303,6	351	3244	360	PK	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa		403			
132,096	369	Portál			305			LG 60/22								49,462		369	
	404	V(II)			333			DK/DK										404	
132,403	370	Portál			333			LG 60/22/1200							cesta štátna	49,158		370	
	405	N+4		306,2	333	3141	349	PK	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa	22 kV vedenie odb. z č.201	48,852	405	
132,76	371	Portál			366			nezistené									48,495	371	
	406	Ns			413			DN									48,120	406	
133,134	372	Portál			413			nezistené									47,669	372	
	407	Ns		451,5	425	3244	360	LG 60/22	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa	potok; cesta poľná	48,120	407	
133,586	373	Portál			425			PK									47,271	408	
	408	Ns+4			443			nezistené									46,784	409	
133,984	374	Portál			365			PK									46,541	374	
	409	Ns+4		397,9	260	3141	349	LG 60/22	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa		47,271	410	
134,471	375	Portál			313			nezistené									46,264	375	
	410	Ns			350			PK									45,914	411	
134,714	376	Portál			350			LG 60/22									45,565	376	
	411	N		242,7	260	3244	360	2xPK+DN	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa		46,784	411	
134,99	377	Portál			313			LG 60/22									46,541	412	
	412	N			374			DN									46,264	377	
135,341	378	Portál			374			LG 60/22									45,914	412	
	413	RV(II)	174°28'	349,2	350	3141	349	DK/DK	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa	skládka odpadu pod p.b. č. 419; potok; cesta poľná; výmoľ	45,914	413	
135,69	379	Portál			374			LG 60/22/1200									45,565	379	
	414	Ns+4			377			PK									45,166	414	
136,089	380	Portál			411			LG 60/22									44,810	380	
	415	Ns+4		398,8	411	3244	360	DN	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa	cesta poľná	44,810	415	
136,445	381	Portál			457			LG 60/22									44,345	381	
	416	Ns+4			448			nezistené									44,345	416	
136,91	382	Portál			448			DN									43,896	382	
	417	Ns+4		465,5	448	3141	349	nezistené	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa	cesta štátna II.tr. Hincovce; potok; močiar	44,345	417	
137,359	383	Portál			448			PK									43,896	383	
	418	Ns			448			nezistené									43,448	418	
137,807	384	Portál			380			PK									43,448	384	
	419	Ns		447,8	360	3244	360	nezistené	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa	cesta poľná	43,448	419	
138,079	385	Portál			278			PK									43,176	385	
	420	N			436			nezistené									43,176	420	
138,363	386	Portál			436			PK									42,892	386	
	421	Ns		284,2	418	3141	349	nezistené	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa	cesta asfaltová III.tr. Bystrany-Hincovce	42,892	421	
138,951	387	Portál			418			PK									42,304	387	
	422	Ns+4			285			LG 60/22									42,055	422	
139,2	388	Portál			338			DN									42,055	388	
	423	N		249,4	338	3244	360	LG 60/22	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa		42,304	423	
139,52	389	Portál			338			DK/DK									42,055	389	
	424	KV(II)			330			LG 60/22/1200									41,735	424	
139,877	390	Portál			330			DK/DK									41,735	390	
	425	KRV(II)	170°46'	356,6	330	3141	349	LG 60/22/1200	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa	potok; železnica neelektrifik.; telefónne vedenie; cesta poľná	41,735	425	
140,18	391	Portál			298			LG 60/22/1200									41,378	391	
	426	N			287			PK									41,075	426	
140,473	392	Portál			287			LG 60/22									40,782	392	
	427	N		293,2	287	3244	369	PK	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa		41,075	427	
140,753	393	Portál			419			LG 60/22									40,782	393	
	428	Ns			419			PK									40,502	428	
141,311	394	Portál			543			nezistené									40,502	394	
	429	Nšp+4		557,8	389	3141	349	PK	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa	roklina; cesta poľná	40,502	429	
141,839	395	Portál			288			nezistené									39,944	395	
	430	Ns			288			PK									39,944	430	
142,088	396	Portál			288			nezistené									39,944	396	
	431	V(II)		248,8	288	3244	369	DK/DK	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa	plot Fe; cesta štátna Sp.Vlachy-Sp.Podhradie; 22 kV vedenie odb. z č.202	39,416	431	
142,416	397	Portál			338			LG 60/22/1200									39,167	397	
	432	N+4			338			DN									38,839	432	
142,763	398	Portál			459			LG 60/22									38,839	398	
	433	Nšp+4		347,0	414	3725	414	DN	II. (q=630+42d)	1x3x1 x350 AlFe 4	107,9 MPa	70 Fe	328,6 MPa	70 Fe	328,6 MPa		38,839	433	
143,335	399	Portál			412			LG 60/22									38,492	399	
	434	Ns+4			412			DN									38,492	434	
143,588	400	Portál			412			nezistené									37,920	400	

Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná		Križovatky	Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare	
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie	Číslo	Spoj. skrinka
	435	Ns+4						DN								435	
144,243	401	Portál		654,5	454			LG 60/22						potok; roklina		401	
	436	Nšp			477			DN							37,667	436	
144,542	402	Portál		299,8				LG 60/22, EUROINS H 220.120							37,013	402	
	437	N			333			DN								437	
144,908	403	Portál		366,0	307			LG 60/22						cesta poľná	36,713	403	
	438	N			307			DN								438	
145,157	404	Portál		248,6				LG 60/22							36,347	404	
	439	Nšp+4			452			DN								439	
145,813	405	Portál		656,2				LG 60/22						potok; cesta štátna III.tr.; roklina	36,098	405	
	440	RV*	162°50'		447			DK/DK								440	
146,05	406	Portál		237,2	254			LG 60/22/1200							35,442	406	
	441	N+4			496			DN								441	
146,322	407	Portál		271,4				LG 60/22						plot Fe pletivo; sad ríbezľový	35,205	407	
	442	Nšp+4			479			PK						cesta štátna II.trieda; roklina; potok; 22 kV vedenie; plot Fe pletivo; sad ríbezľový	34,933	442	
147,042	408	Portál		720,0	228			nezistené						cesta asfaltová účelová; sad ríbezľový	34,213	408	
	443	Nšp			428			DN						sad ríbezľový	33,976	443	
147,279	409	Portál		237,6				LG 60/22								409	
	444	N			428			DN								444	
147,499	410	Portál		219,4				LG 60/22							33,976	410	
	445	Ns			428			PK						roklina; potok; cesta lesná; cesta poľná	33,756	445	
148,135	411	Portál		636,6	434			LG 60/22								411	
	446	RV*	145°52'		434			DK/DK								446	
148,366	412	Portál		231,1				LG 60/22/1200							33,120	412	
	447	N+4			527			DN								447	
148,804	413	Portál		438,0	335			LG 60/22						cesta poľná	32,889	413	
	448	Nšp			401			DN						roklina; cesta poľná	32,451	448	
149,42	414	Portál		616,0				LG 60/22								414	
	449	Ns			253			DN								449	
149,605	415	Portál		185,0				LG 60/22							31,835	415	
	450	N			544			DN						cesta poľná	31,650	450	
149,927	416	Portál		322,0				LG 60/22								416	
	451	Nšp+4			492			PK						roklina; cesta poľná; cesta asfaltová; vedenie elektrická sieť; telefónne vedenie; potok	31,328	451	
150,694	417	Portál		766,6				LG 60/22								417	
	452	Nšp			284			DN								452	
150,911	418	Portál		216,9				nezistené							30,561	418	
	453	V(II)			501			DK/DK								453	
151,263	419	Portál		351,8				LG 60/22/1200						cesta poľná; potok	30,344	419	
	454	Nšp			465			DN						cesta poľná; potok; 22 kV vedenie	29,992	454	
151,913	420	Portál		650,2				nezistené								420	
	455	Nšp			340			DN								455	
152,193	421	Portál		279,9				EUROINS H 220.120.2380.C.C.							29,342	421	
	456	N+4			396			DN								456	
152,593	422	Portál		400,1				LG 60/22							29,062	422	
	457	Ns+4			416			PK								457	
152,984	423	Portál		391,0				nezistené							28,662	423	
	458	Ns+4			336			DN								458	
153,424	424	Portál		440,1				LG 60/22, EUROINS H 220.120							28,271	424	
	459	N			336			DN								459	
153,657	425	Portál		232,6				LG 60/22							27,831	425	
	460	Ns			414			DN								460	
154,251	426	Portál		594,5				nezistené						22 kV vedenie; telefónne vedenie kábel; rozhlas 2x vodič; cesta štátna Široké-Kluknava; potok; roklina	27,598	426	
	461	RV*	164°18'		439			DK/DK								461	
154,535	427	Portál		283,9				LG 60/22/1200							27,004	427	
	462	N+4			309			PK								462	
154,87	428	Portál		334,6				LG 60/22						400 kV vedenie V408 (Sp.N.Ves - Lemešany)	26,720	428	
	463	Ns			371			PK						potok malý 2x; močiar	26,385	463	
155,278	429	Portál		408,3				LG 60/22								429	
	464	Ns+4			380			DN								464	
155,63	430	Portál		352,0				LG 60/22						22 kV vedenie drevené stĺpy; močiar	25,977	430	
	465	Ns			358			DN								465	
155,994	431	Portál		364,2				LG 60/22						potok; cesta poľná	25,625	431	
	466	N			334			PK						cesta poľná	25,261	466	
156,299	432	Portál		304,8				LG 60/22								432	
	467	N			281			PK						potok	24,956	467	
156,557	433	Portál		257,8				LG 60/22								433	
	468	Ns			405			PK						potok; močiar	24,698	468	
157,109	434	Portál		552,2				LG 60/22								434	

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava
Dátum: 4.7.2023	PREHLADNÝ SÚPIS V273 Sučany - Lemešany	
	Vypracoval:	odbor techniky vedení (2130)
	Techn. podpora:	Informačný systém SAP PM GEO
	Archívne číslo:	

Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná			Križovatky	Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare			
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namätanie	Typ (ľavé)	Namätanie	Typ (pravé)	Namätanie		Názov	Číslo	Spoj. skrinka	
	469	Ns		256,0	404	3395	340	DN	II. (q=630+42d) 1x3x1x350 AlFe 4 107,9 MPa 70 Fe 328,6 MPa 70 Fe 328,6 MPa							469				
157,365	435	Portál			269			3395						340	LG 60/22		24,146	435		
	470	N+4			289									DN			470			
157,646	436	Portál			292									LG 60/22		cesta asfaltová výjazd z PD	23,890	436		
	471	V(II)		364	1739	348	DK/DK													471
157,949	437	Portál		364			LG 60/22/1200							plot Fe 2x					23,609	437
	472	Ns		330			2xPK+DN							jarok 2x; plot Fe 2x; sad; cesta poľná					23,305	472
158,373	438	Portál		347			LG 60/22													438
	473	N		347	2xPK+DN									473						
158,643	439	Portál		330	LG 60/22									439						
	474	N		371	DN									474						
159,034	440	Portál		330	LG 60/22									440						
	475	Ns		371	PK									475						
159,386	441	Portál		338	nezistené									441						
	476	RV(III)	144°52'	393	DK/DK									476						
159,71	441	Portál		393	LG 60/22/1200									441						
	477	Ns		351	PK									477						
160,171	443	Portál		445	LG 60/22									443						
	478	N+4		245	DN									478						
160,411	444	Portál		436	LG 60/22									444						
	479	N+4		398	DN									479						
160,662	445	Portál		445	LG 60/22									445						
	480	Ns		436	PK									480						
161,282	446	Portál		445	nezistené									446						
	481	Ns		445	DN									481						
161,459	447	Portál		445	nezistené									447						
	482	N		445	DN									482						
161,973	448	Portál		445	nezistené									448						
	483	Ns+4		445	PK									483						
162,349	449	Portál		445	nezistené									449						
	484	Ns+4		445	DN									484						
162,786	450	Portál		445	LG 60/22									450						
	485	Nšp+4		445	2xDN+PK									485						
163,398	451	Portál		445	LG 60/22									451						
	486	Nšp+4		445	PK									486						
163,833	452	Portál		445	nezistené									452						
	487	Ns+4		445	PK									487						
164,179	453	Portál		445	nezistené									453						
	488	V(II)		445	DK/DK									488						
164,484	454	Portál		445	LG 60/22/1200									454						
	489	N		445	PK				489											
164,825	455	Portál		445	nezistené				455											
	490	Ns+4		445	PK				490											
165,226	456	Portál		445	nezistené				456											
	491	Ns		445	PK				491											
165,632	457	Portál		445	nezistené				457											
	492	Ns+4		445	PK				492											
166,054	458	Portál		445	EUROINS H 220.120.2380.C.C.				458											
	493	Ns+4		445	PK				493											
166,453	459	Portál		445	nezistené				459											
	494	N		445	PK				494											
166,702	460	Portál		445	nezistené				460											
	495	RV(III)	148°14'	445	DK/DK				495											
167,052	461	Portál		445	LG 60/22/1200				461											
	496	Ns+4		445	2xPK+DN				496											
167,483	462	Portál		445	LG 75/22				462											
	497	Ns+4		445	PK				497											
167,861	463	Portál		445	LG 75/22, EUROINS H 220.120.				463											
	498	Nšp+4		445	PK				498											
168,487	464	Portál		445	LG 75/22				464											
	499	Ns		445	PK				499											
168,759	465	Portál		445	LG 75/22				465											
	500	Ns		445	DN				500											
169,23	466	Portál		445	LG 75/22				466											
	501	Ns		445	DN				501											
169,654	467	Portál		445	LG 75/22				467											
	502	Ns+4		445	DN				502											
170,051	468	Portál		445	LG 75/22				468											

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava
Dátum: 4.7.2023	PREHLADNÝ SÚPIS V273 Sučany - Lemešany	
	Vypracoval:	odbor techniky vedení (2130)
	Techn. podpora:	Informačný systém SAP PM GEO
	Archívne číslo:	

Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná			Križovatky	Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare																																										
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie		Názov	Číslo	Spoj. skrinka																																								
170,394	503	Ns+4		343,5	370	3693	410	DN	II. (q=630+42d) 1x3x1x350 AlFe 4	107,9 MPa	127	328,6 MPa	328,6 MPa			503	zákrut																																										
	469	Portál			346			383						nezistené	cesta III.tr. Ľubovec-Sedlice	11,204		469																																									
170,742	504	V(II)		347,7	3447	885	885	DK/DK+ZK						LG 60/22/1200	107,9 MPa	328,6 MPa		328,6 MPa	cesta III.tr. Ľubovec-Sedlice	10,861	504																																						
	zákruť	Portál		416				DN						roklina	10,513	505																																											
171,227	505	Ns		484,9				416						2537	362	nezistené		DN	70 Fe	70 Fe	328,6 MPa	10,513	506																																				
	471	Portál		361				LG 75/22										507																																									
171,464	506	Ns+4		236,4				405								934		311				DN	LG 75/22	107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa	10,028	507																															
	472	Portál		362				LG 75/22															473																																				
172,038	507	Ns		574,1				429														1574	315				DN	LG 75/22	43 MPa	137	137	9,792	508																										
	473	Portál		429				DN																				474																															
172,322	508	Ns		284,1				429																			876	292				LG 75/22	PK	107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa	9,218	509																					
	474	Portál		399				nezistené																									475																										
172,614	509	N		292,0				288																								934	311				PK	nezistené	107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa	8,933	510																
	475	Portál		399				nezistené																														476																					
173,119	510	Ns		505,2				528																													1574	315				nezistené	DN	107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa	8,641	511											
	476	Portál		362				LG 75/22																																			477																
173,67	511	Nšp+4		550,6				528																																		934	311				nezistené	LG 60/22/1200	107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa	8,136	512						
	477	Portál		362				DK/DK																																								478											
173,842	512	Ns		172,4				529																																							876	292				DN	LG 60/22/1200	43 MPa	137	137	7,586	513	
	478	Portál	156°52'	529				DK/DK																																												LG 60/22/1200	7,413				479		
174,727	513	RV		884,8				639	1574	315	DK/DK	LG 60/22/1200	107,9 MPa				328,6 MPa																																			328,6 MPa	6,528				514		
	479	Portál		639				PK				480																																															
175,12	514	V*(900)		393,0	519	934	311	nezistené			PK	107,9 MPa																																									328,6 MPa				328,6 MPa	6,135	515
	480	Portál		519	nezistené						481																																																
175,765	515	Nšp		645,5	429			1574			315			PK	nezistené				107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa																																					5,490	516
	481	Portál		429	nezistené										482																																												
175,978	516	Ns		212,8	254									876	292	PK		nezistené						107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa																																5,277	517
	482	Portál		321	nezistené													483																																									
176,273	517	N		294,9	322											1574		315				nezistené	PK						107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa																											4,982	518
	483	Portál		322	nezistené																		484																																				
176,621	518	N		347,8	322																	876	292				PK	nezistené						107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa																						4,634	519
	484	Portál		322	nezistené																							485																															
176,916	519	N		295,8	322																						1574	315				PK	nezistené						107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa																	4,339	520
	485	Portál		322	nezistené																												486																										
177,264	520	N		347,5	328																											876	292				nezistené	DK/DK						107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa												3,991	521
	486	Portál		328	LG 60/22/1200																																	487																					
177,573	521	KV(II)		309,4	363																																1574	315				LG 60/22/1200	PK						107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa							3,682	522
	487	Portál		363	nezistené																																						488																
177,991	522	Ns+4		417,4	312																																					876	292				nezistené	PK						107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa		3,264	523
	488	Portál		312	nezistené																																											489											
178,198	523	N+4		207,3	278				1574	315			nezistené				DK/DK																														107,9 MPa	328,6 MPa				328,6 MPa						3,057	524
	489	Portál	135°53'	278	LG 60/22/1200												490																																										
178,547	524	KRV(II+12)		348,8	349	876	292					LG 60/22/1200	PK				107,9 MPa																																				328,6 MPa				328,6 MPa	2,708	525
	490	Portál		349	nezistené								491																																														
178,897	525	N		349,8	331			1574			315	nezistené	PK						107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa																																					2,358	526
	491	Portál		331	nezistené								492																																														
179,209	526	N+4		312,5	305							876	292	nezistené	PK									107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa																																2,046	527
	492	Portál		305	nezistené										493																																												
179,506	527	N		296,5	281									1574	315	PK		nezistené											107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa																											1,749	528
	493	Portál		281	nezistené													494																																									
179,772	528	N		266,1	292											876		292				nezistené	DK/DK											107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa																						1,483	529
	494	Portál	193°24'	292	LG 60/22/1200																		495																																				
180,09	529	RV(II)		317,9	336																	1574	315				LG 60/22/1200	DN											107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa																	1,165	530
	495	Portál		336	nezistené																							496																															
180,444	530	N		354,1	279																						876	292				nezistené	DN											107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa												0,811	531
	496	Portál		279	nezistené																												497																										
180,648	531	N+4		204,5	252																											1574	315				nezistené	DK/DK+PN											107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa							0,607	532
	497	Portál	105°38'	252	LG 60/22/1200																																	498																					
180,9	532	RV(III+12)		252,0	244																																876	292				LG 60/22/1200	DK/DK											107,9 MPa	328,6 MPa	328,6 MPa		0,355	533
	498	Portál	207°25'	244	LG 60/22/1200																																						499																
181,135	533	RV(II)		235,2	235				1574	315																																LG 60/22/1200	DK/DK				107,9 MPa	328,6 MPa				328,6 MPa						0,120	534
	498A	Portál		235	LG 60/22/1200																																						500																
181,255	534	Rz(II)		119,6	235	876	292										LG 60/22/1200																									DK/DK	107,9 MPa										328,6 MPa				328,6 MPa		535
	499	Portál	129°32'	292	LG 60/22/1200																																					501																	
	Portál Lemešany				120			1574			315						nezistené		DK/+3PN	107,9 MPa	328,6 MPa																					328,6 MPa																	536
				120	nezistené														502																																								

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava	
Dátum: 4.7.2023	PREHLADNÝ SÚPIS V273 Sučany - Lemešany	Vypracoval: odbor techniky vedení (2130)	
		Techn. podpora: Informačný systém SAP PM GEO	
		Archívne číslo:	

Vzdialenosť od Sučany [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná				Križovatky	Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare	
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný ťah	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie			Číslo	Spoj. skrinka
																Názov			

Celková dĺžka: 181 255 m

Celkový počet stožiarov: 507

Celkový počet stožiarov na vedení sa udáva bez Portálov v stanici

Legenda:

1 - 1x3x1x362-AL1/59-ST1A

2 - cesta asfaltová v obci Hubová; 22 kV vedenie; drevenica oplotená; veden

ie nn 2x; telefónne vedenie; iné vodojem; plot Fe 2x; kábel nn podzemný

3 - 22 kV vedenie; železničná vlečka; vedenie nn 2x; cesta miestna; cest

štátna Ružomberok-B.Bystrica; plot betónový 2x; záhrada; plot Fe 2x

4 - plot Fe 6x - ohradenie pozemkov; dom 6x - rodinné, obytné; cesta štátna asfaltová L.Mikuláš-Závažná Poruba;

cesta asfaltová miestna komunikácia; potok; vedenie nn 2x; rozhlas; telefónne vedenie; budova hospodárska 2x

5 - cesta štátna II.tr. Danišovce; cintorín; budova murovaná márnica v ochr. pásme; ri

ieka; cesta asfaltová účelová 2x; 22 kV vedenie; plot Fe pletivo 2x; 22 kV vedenie

Súhrn KZL:

Siemens ST/AW/AL-38/29/44 - Sučany - p.b.19 (09/1993)

F 554-297-012 - p.b.19 - p.b.73 (09/1993)

-

Zameranie stožiarov:

Portál Sučany - p.b. 1: geodet.zameranie EST SUCA, Area,s.r.o.(Ing.Štvrtecký, Ing.Stadlmann) (31.10.2016)

p.b. 2 - p.b. 18, p.b. 20 - p.b. 21, p.b. 24 - p.b. 26, p.b. 28 - p.b. 33, p.b. 35 - p.b. 36, p.b. 39 - p.b. 43

p.b. 45 - p.b. 72, p.b. 101 - p.b. 143: nezamerané

p.b. 19, p.b. 22 - p.b. 23, p.b. 27, p.b. 34, p.b. 37 - p.b. 38, p.b. 44: geodetické zameranie IMS-GEO, s.r.o. (Ing.Schváb) (02.01.2018)

p.b. 73: 1177501/SO-03/06 Prepojenie 220 kV vedení (01.02.2014)

p.b. 144 - p.b. 533: TLP-21-9-080 (09.06.2006)

p.b. 534 - Portál Lemešany: geodet.zameranie EST LEME, Area,s.r.o.(Ing.Štvrtecký, Ing.Stadlmann) (30.10.2015)

Informačný systém: SAP PM GEO



Technická spolupráca:

