

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava		Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315		 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava	
Dátum: 4.7.2023		PREHLADNÝ SÚPIS V408 Sp.NováVes - Lemešany			Vypracoval: odbor techniky vedení (2130) Techn. podpora: Informačný systém SAP PM GEO Archívne číslo:

Vzdialenosť od Sp.NováVes [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná			Križovatky	Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare	
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namätanie	Typ (ľavé)	Namätanie	Typ (pravé)	Namätanie		Názov	Číslo
	Portál Sp. Nová Ves							/DK+3PN LG 75/14/925	III. ČSN 341100 z r.1963	1x3x3x350 AlFe 4	92,2 MPa		100	55 MPa	22 kV vedenie č.212; plot betónový v rozvodni	58,358	port	S1
0,1496	377b	KoRV(III+4)	164°24´	149,6	75	150	150	DK/TK+2PN LG 75/14/925								58,209	377b	
0,3739	378b	N		224,3	187			DN LG 75/24sv/1360								57,984	378b	
0,7031	379b	Portál		329,2	277	999	368	DN LG 75/24sv/1360								57,655	379b	
1,1489	380b	RV(II+12)	142°45´	445,8	388			TK/TK+2PN LG 75/14/925								57,209	380b	
1,5184	381	N		369,5	408			DN+z LG 75/24sv/1360								56,840	381	
1,7885	382	Nv+4		270,1	320			DN LG 75/24sv/1360								56,570	382	
2,2486	383	Kotvený V		460,1	365			DN LG 75/24sv/1360								56,110	383	
2,4681	384	Nv		219,5	340			DN LG 75/24sv/1360								55,890	384	
2,9128	385	Kotvený V		444,7	332	2644	364	DN LG 75/24sv/1360								55,445	385	
3,1688	386	Nv+4		256,0	350			DN LG 75/24sv/1360		55,189	386							
3,4196	387	Kotvený V		250,8	253			DN+z LG 75/24sv/1360		54,939	387							
3,7934	388	KV(I)		373,8	312			TK/TK LG 75/14/925	S - ČSN 341100 z r.1974	107,9 MPa	F 547EC-325-008	235 MPa	155 MPa	roklina; cesta lesná	55,890	388	S2	
4,2066	389	KRV(II)	179°13´	413,2	394	413	413	TK/TK LG 75/14/925						2	54,565	389		
4,5979	390	Nv+4		391,3	402			DN LG 75/24sv/1360						potok; cesta udržiavaná, Harichovce-Odorín	54,152	390		
4,8702	391	Nv+4		272,3	332			DN LG 75/24sv/1360						kábel telefónny	53,760	391		
5,0952	392	Kotvený V		225,0	249			DN LG 75/24sv/1360							53,488	392		
5,495	393	Nv+4		399,8	312	2259	440	DN LG 75/24sv/1360						roklina	53,263	393		
6,1153	394	Nv+4 zos.		620,3	510			DN LG 75/24sv/1360						cesta poľná; roklina; jarok	52,863	394		
6,4657	395	RV(II+4)	154°04´	350,4	485			DN LG 75/24sv/1360							52,243	395		
6,9575	396	Nv		491,8	421			TK/TK+2PN LG 75/14/925						3	51,893	396		
7,1738	397	Nv+4 zos.		216,3	354			DN LG 75/24sv/1360							51,401	397		
7,7781	398	Nv+4 zos.		604,3	410			DN LG 75/24sv/1360		51,184	398							
8,0253	399	Kotvený V		247,2	426			DN LG 75/24sv/1360		50,580	399							
8,3312	400	N+4		305,9	277	2406	431	DN LG 75/24sv/1360		50,333	400							
8,6909	401	Portál		359,7	333			DN LG 75/24sv/1360		50,027	401							
8,8714	402	Nv+4		180,5	270			DN LG 75/24sv/1360		49,667	402							
9,4764	403	V(II)		605,0	393			TK/TK LG 75/14/925	111,3 MPa					cesta poľná	49,487	403	S3	
9,6779	404	V(II+4)		201,5	403	605	605	TK/TK LG 75/14/925							48,882	404		
9,6779	404	N+4		201,5	332			DN LG 75/24sv/1360							48,217	405		
10,1414	405	Portál		463,5	326			DN LG 75/24sv/1360							48,028	406		
10,3306	406	Nv+4		189,2	326	854	366	TK2/TK2 LG 75/14/925							47,719	407		
10,6388	407	Portál		308,2	249			DN LG 75/24sv/1360							47,088	408		
11,2705	408	Nv+4 zos.		631,7	470			DN LG 75/24sv/1360							46,823	409		
11,5349	409	Kotvený V		264,4	448			DN LG 75/24sv/1360										
11,9954	409	Nv+4		460,5	362	2510	432	DN LG 75/24sv/1360										
		Kotvený V		460,5	362			DN LG 75/24sv/1360										

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava		Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315		 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava	
Dátum: 4.7.2023		PREHL'ADNÝ SÚPIS V408 Sp.NováVes - Lemešany			Vypracoval: odbor techniky vedení (2130) Techn. podpora: Informačný systém SAP PM GEO Archívne číslo:

Vzdialenosť od Sp.NováVes [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná				Križovatky		Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare	
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie	Názov			Číslo	Spoj. skrinka
	410	Nv				349		DN											410	
12,2329	411	Kotvený V		237,5		258	432	LG 75/24sv/1360									46,363		411	
12,5108	412	Kotvený V		277,9		250		DN									46,125		412	
		Nv+4				304		LG 75/24sv/1360												
12,841	413	Kotvený V		330,2		291		DN								cesta poľná	45,847		413	
		RV(I)	174°35'			371		TK/TK+2PN								potok; cesta poľná	45,517			S4
13,093	414	Portál		252,0		411		LG 75/14/925								potok	45,265		414	
13,583	415	Nv		490,0		282		DN											415	
		Kotvený V				411		LG 75/24sv/1360												
13,9157	416	Nv+4		332,7		299		DN									44,775		416	
14,1467	417	Kotvený V		231,0		409		LG 75/24sv/1360												
		Nv+4				409		DN									44,442		417	
14,5128	418	Kotvený V		366,1		375		LG 75/24sv/1360								cesta poľná; skládka odpadu; jarok	44,212		418	
		Nv zos.				310		DN+z								cesta štátna Hincovce	43,845		419	
14,9648	419	Kotvený V		452,0		308		LG 75/24sv/1360												
		Nv				390		DN								22 kV vedenie č.201	43,393		420	
15,2629	420	Kotvený V		298,1		285		LG 75/24sv/1360												
		Nv+4				270		DN									43,095		421	
15,5839	421	Kotvený V		321,0		264		LG 75/24sv/1360												
		Nv+4				427		DN									42,774		422	
15,8786	422	Kotvený V		294,7		407		DN												
		Nv+4				360		LG 75/24sv/1360								cesta štátna Bystrany; kábel telefónny	42,480		423	
16,3646	423	Kotvený V		486,0		341		DN												
		Nv				296		LG 75/24sv/1360									41,994		424	
16,5594	424	Kotvený V		194,8		225		DN												
		Nv+4				399		LG 75/24sv/1360									41,799		425	
16,9348	425	Kotvený V		375,4		455		TK/TK												
		Portál				445		LG 75/14/925								Železnica Sp.Vlachy-Sp.Podhradie; plynovod VTL; potok; telefónne vedenie; močiar	41,423		426	
17,3622	426	Nv+4		427,4		344		DN								výmoľ	40,996		427	
		Kotvený V				274		LG 75/24sv/1360												S5
17,6637	427	Portál		301,5		427		TK/TK+2PN												
		Nv+4	170°18'			407		LG 75/14/925									40,694		428	
17,9017	428	Kotvený V		238,0		341		DN												
		Nv+4				336		LG 75/24sv/1360								cesta poľná	40,456		429	
18,1912	429	Kotvený V		289,5		292		DN								roklina	40,167		430	
		Nv+4 zos.				341		LG 75/24sv/1360												
18,7549	430	Kotvený V		563,7		343		DN									39,603		431	
		Nv+4 zos.				296		LG 75/24sv/1360												
19,0055	431	Kotvený V		250,6		225		DN+z												
		N+4				399		LG 75/24sv/1360								4	39,353		432	
19,4744	432	Portál		468,9		455		DN+z								22 kV vedenie č.202	38,884		433	
		Nv+4				344		LG 75/24sv/1360								výmoľ	38,680		434	
19,6783	433	Kotvený V		203,9		274		DN												
		Nv+4				527		LG 75/24sv/1360									38,299		435	
20,0591	434	Kotvený V		380,8		524		DN								cesta štátna Sp.Vlachy-Oľšavka; cesta poľná; roklina; kábel telefónny	37,998		436	
		Nv+4				838		LG 75/24sv/1360									37,613		437	
20,36	435	Kotvený V		300,9		838		DN												
		Nv+4						LG 75/24sv/1360									37,405		438	
20,7449	436	Kotvený V		384,9				DN												
		Nv						LG 75/24sv/1360								jarok; roklina; cesta poľná	37,162		439	
20,953	437	Kotvený V		208,1				DN												
		Nv						LG 75/24sv/1360									36,608		440	
21,1958	438	Kotvený V		242,8				DN												
		Nv+4						LG 75/24sv/1360									36,253		441	
21,7507	439	Kotvený V		554,9				DN												
		Nv+4 zos.						LG 75/24sv/1360									35,920		442	
22,1056	440	Kotvený V		354,9				TK/TK												S6
		Nv						LG 75/14/925								cesta štátna Sp.Vlachy-Slatvina; potok	35,705		443	
22,4377	441	Kotvený V		332,1				TK/TK+2PN								Slatvinský; plot Fe				
		Nv						LG 75/14/925								sad; plot Fe	34,867			
22,6534	442	Portál		215,7																
		RV(I)	162°18'																	
23,4913	443	Portál		837,9																
		RV(I)																		
23,7023		Portál		211,0																

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava	Vypracoval: odbor techniky vedení (2130)
Dátum: 4.7.2023	PREHL'ADNÝ SÚPIS V408 Sp.NováVes - Lemešany		Tech. podpora: Informačný systém SAP PM GEO
			Archívne číslo:

Vzdialenosť od Sp.NováVes [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná		Križovatky		Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare							
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie		Názov	Číslo	Spoj. skrinka					
	444	Nv+4 Kotvený V				278		DN LG 75/24sv/1360	S - ČSN 341100 z r.1974	1x3x3x350 AIFe 4	111,3 MPa				cesta štátna Vojkovce; plot Fe 2x; sad 2x; sad	34,656	444							
24,0473	445	Nv+4 zos. Kotvený V		345,0		452		DN+z LG 75/24sv/1360								107,9 MPa						22 kV vedenie č.282; 22 kV vedenie; cesta poľná; sad	34,311	445
24,6073	446	Nv Kotvený V		560,0		385		DN LG 75/24sv/1360														cesta udržiavaná,Vojkovce-Kafava	33,751	446
24,8173	447	V(I+8) Portál		210,0		524		TK/TK LG 75/14/925														roklina	33,541	447
25,6563	448	RV(II) Portál	143°20'	839,0		520		TK/TK+2PN LG 75/14/925														cesta poľná	32,702	448
25,8563	449	Nv Kotvený V		200,0		270		DN LG 75/24sv/1360														cesta poľná	32,502	449
26,1963	450	Nv Kotvený V		340,0		246		DN LG 75/24sv/1360																450
26,3493	451	Nv+4 Kotvený V		153,0		346		DN LG 75/24sv/1360																451
26,8893	452	V(I+4) Portál		540,0		361		TK/TK LG 75/14/925														roklina; cesta poľná	32,009	452
27,0708	453	Nv+4 Kotvený V		181,5		224		DN LG 75/24sv/1360																453
27,3363	454	V(I+4) Portál		265,5		583		TK/TK LG 75/14/925																454
28,2363	455	V(I+4) Portál		900,0		522		TK/TK LG 75/14/925														cesta udržiavaná; roklina	31,022	455
28,3813	456	Nv Kotvený V		145,0		289		DN LG 75/24sv/1360														cesta udržiavaná; potok	30,122	456
28,8138	457	V(I+4) Portál		432,5		642		TK/TK LG 75/14/925														roklina	29,977	457
29,6648	458	V(I+8) Portál		851,0		520		TK/TK LG 75/14/925														22 kV vedenie č.203; potok; cesta lesná; roklina	29,544	458
29,8548	459	Nv+4 Kotvený V		190,0		259		DN LG 75/24sv/1360																459
30,183	460	N+4 Portál		328,2		294		DN LG 75/24sv/1360																460
30,4433	461	Nv+4 Kotvený V		260,3		272		DN LG 75/24sv/1360																461
30,726	462	Nv+4 Kotvený V		282,7		269		DN LG 75/24sv/1360																462
30,9819	463	Nv Kotvený V		255,9		252		DN LG 75/24sv/1360																463
31,2298	464	Nv+4 Kotvený V		247,9		362		DN LG 75/24sv/1360								výmof	27,376		464					
31,7054	465	N+4 Portál		475,6		365		DN LG 75/24sv/1360								22 kV vedenie prípojka Viťaz; cesta štátna Kluknava- Viťaz; potok 2x	27,128		465					
31,9605	466	RV(III) Trojdielik	110°54'	255,1		283		TK/TK LG 75/14/925											466					
32,2714	467	N+18 Portál		310,9		257		DN LG 75/24sv/1360											467					
32,4754	468	RV(II+4) Portál	128°04'	204,0		297		TK/TK+2PN LG 75/14/925								220 kV vedenie V273 (Sučany - Lemešany); 110 kV vedenie V6715; 110 kV vedenie V6809	26,087		468					
32,8663	469	Nv Kotvený V		390,9		366		DN LG 75/24sv/1360								potok; roklina	25,883		469					
33,2069	470	Nv+4 Kotvený V		340,6		302		DN LG 75/24sv/1360								jarok	25,492		470					
33,4694	471	Nv+4 Kotvený V		262,5		317		DN LG 75/24sv/1360								vedenie nn; jarok; 22 kV vedenie	25,151		471					
33,8402	472	Nv+4 Kotvený V		370,8		361		DN LG 75/24sv/1360								cesta poľná pevná; jarok	24,889		472					
34,1911	473	V(I+8) Portál		350,9		475		TK/TK LG 75/14/925								plynovod VTL; cesta do ovčína udržiavaná	24,518		473					
34,7911	474	V(I+4) Portál		600,0		458		TK/TK LG 75/14/925								roklina; jarok	24,167		474					
35,1077	475	Nv+4 Kotvený V		316,6		301		DN LG 75/24sv/1360											475					
35,3925	476	Nv+4 Kotvený V		284,8		358		DN LG 75/24sv/1360								cesta poľná udržiavaná	23,250		476					
35,8238	477	Nv+4 zos. Kotvený V		431,3		432		DN LG 75/24sv/1360								jarok	22,966		477					
36,2557		Kotvený V		431,9		432		LG 75/24sv/1360								plot Fe 2x; cesta poľná; vodovod; dom záhradná púťka; záhrada; jarok; cesta poľná	22,534							

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava
Dátum: 4.7.2023	PREHLADNÝ SÚPIS V408 Sp.NováVes - Lemešany	
	Vypracoval:	odbor techniky vedení (2130)
	Techn. podpora:	Informačný systém SAP PM GEO
	Archívne číslo:	

Vzdialenosť od Sp.NováVes [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná			Križovatky	Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare	
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotvený úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie		Názov	Číslo
	478	Nv+4		349,5	391	2341	356	DN	S - ČSN 341100 z r.1974	111,3 MPa		235 MPa	190 MPa	roklina; cesta poľná; jarok		478	S9	
36,6052	479	Nv+4			292			LG 75/24sv/1360						DN+z	22,102	479		
36,839	480	Nv+4			264			LG 75/24sv/1360						DN	21,753	480		
37,1325	481	Nv+4			261			LG 75/24sv/1360						LG 75/14/925	21,519	481		
37,3611	482	Nv+4	144°50'	228,6	261	1215	351	DN	T - ČSN 341100 z r.1974	112,3 MPa	F 547EC-325-008	163 MPa	roklina; cesta poľná; jarok		482			
37,82	483	Nv		344	LG 75/24sv/1360			DN					21,226	483				
38,0316	484	Nv+4		335	LG 75/24sv/1360			DN					20,997	484				
38,3473	485	Nv+4		264	LG 75/24sv/1360			DN					20,538	485				
39,0855	486	Portál		738,2	527	738	738	TK/TK					cesta štátna Margecany-Hrabkov; roklina; potok		486			
39,3605	487	Portál		507	LG 75/14/925			TK/TK					19,273	487				
39,6862	488	Nv+4		300	LG 75/24sv/1360			DN					18,998	488				
40,0265	489	Nv+4		333	LG 75/24sv/1360			DN					18,672	489				
40,3179	490	Nv+4		291,4	316	1936	327	LG 75/24sv/1360					plynovod VTL		490			
40,6548	491	Nv+4		314	DN			18,332					491					
41,0216	492	Nv+4		352	LG 75/24sv/1360			DN					18,040	492				
41,3836	493	Nv+4		364	LG 75/24sv/1360			TK/TK					17,703	493				
41,8186	494	Kotvený V		362,0	398	3431	311	DN+z					plynovod VTL; roklina malá		494	S10		
42,0636	495	Nv+4		340	LG 75/24sv/1360			DN					17,337	494				
42,3206	496	Nv+4		251	LG 75/24sv/1360			DN					16,975	495				
42,5666	497	Nv+4		252	LG 75/24sv/1360			DN					16,540	496				
42,8606	498	Nv+4		294,0	270	3431	311	DN					Božia muka		497			
43,1736	499	Nv+4		304	LG 75/24sv/1360			DN					16,295	498				
43,4736	500	Nv+4		306	LG 75/24sv/1360			DN+z					16,038	499				
43,7486	501	Nv		288	LG 75/24sv/1360			DN					15,792	500				
43,9416	502	Nv+4		193,0	234	4365	329	LG 75/24sv/1360					cesta poľná		501	S11		
44,2796	503	Nv		266	LG 75/24sv/1360			DN+z					15,498	502				
44,4526	504	Nv		256	LG 75/24sv/1360			DN					15,185	503				
44,7726	505	Nv+4	149°00'	246	TK/TK+2PN			22 kV vedenie č.217; cesta poľná; kábel telefónny					14,885	504				
45,0976	506	Nv+4		320,0	246	4365	329	LG 75/14/925					cesta štátna Klenov-Sedlice; potok		505			
45,3526	507	Nv		322	LG 75/24sv/1360			DN					14,610	506				
45,6226	508	Nv		290	LG 75/24sv/1360			DN					14,417	507				
45,8376	509	Nv		262	LG 75/24sv/1360			DN					14,079	508				
46,2226	510	Nv+4		385,0	242	4365	329	LG 75/24sv/1360					cesta poľná; Božia muka		509			
46,4826	511	Nv		242	DN			13,906					510					
46,9446		Nv		242	DN			13,586					511					
		Nv		242	DN			13,261										
		Nv		215,0	242	4365	329	LG 75/24sv/1360					cesta poľná		510			
		Nv+4		242	DN			12,736					511					
		Nv+4		300	DN+z			12,521										
		Nv+4		322	LG 75/24sv/1360			roklina; cesta poľná; potok					12,136					
		Nv		260,0	361	4365	329	DN							511			
		Nv		361	LG 75/24sv/1360								11,876					
		Nv																
		Nv																

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava	
Dátum: 4.7.2023	PREHLADNÝ SÚPIS V408 Sp.NováVes - Lemešany		Vypracoval: odbor techniky vedení (2130) Techn. podpora: Informačný systém SAP PM GEO Archívne číslo:

Vzdialenosť od Sp.Nová Ves [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná		Križovatky		Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare		
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie		Názov	Číslo	Spoj. skrinka
	512	Nv		188,0	325	4365	329	DN	T - ČSN 341100 z r.1974	108.9 MPa							512		
47,1326	513	Nv			314			DN								11,414	513		
47,5726	514	Nv+4			295			DN							cesta udržiavaná panelová; roklina; vedenie nn	11,226	514		
47,7226	515	Nv			210			DN								10,786	515		
47,9926	516	Nv+4			290			DN							cesta poľná	10,636	516		
48,3026	517	Nv+4			315			DN							roklina malá	10,366	517		
48,6226	518	Nv			258			DN							cesta poľná	10,056	518		
48,8176	519	V(I)			380			LG 75/24sv/1360								9,736	519		S12
49,3826	520	V(I+4)			504			LG 75/24sv/1360								9,541	520		
49,8256	521	Nv+4		362	DN	cesta poľná; potok; roklina	8,976	521											
50,1056	522	Nv		278	DN	cesta poľná	8,533	522											
50,3806	523	N+4		242	DN		8,253	523											
50,5906	524	N+4		268	LG 75/24sv/1360	22 kV vedenie pripojka Ruské Peklany	7,978	524											
50,9156	525	Nv+4		355	DN	cesta štátna Ľubovce-Ruské Peklany	7,768	525											
51,3006	526	Nv+4		304	DN		7,443	526											
51,5236	527	RV(III+4)	157°53´	222	LG 75/24sv/1360		7,058	527											
51,7436	528	V(I+8)		474	LG 75/24sv/1360	cesta udržiavaná; rieka Svinka; roklina	6,835	528											
52,4726	529	V(I+8)		447	LG 75/24sv/1360		6,615	529											
52,6376	530	Nv		243	DN		5,886	530											
52,9586	531	Nv+4 zos.		436	DN	cesta udržiavaná	5,721	531											
53,5086	532	Nv zos.		406	DN	roklina; potok	5,400	532											
53,7706	533	Nv		218	DN	roklina	4,850	533											
53,9436	534	RV(II)	143°11´	276	LG 75/24sv/1360		4,588	534		S13									
54,3236	535	Nv+4		330	DN		4,415	535											
54,6036	536	Nv+4		292	DN		4,035	536											
54,9086	537	Nv+4		320	DN		3,755	537											
55,2436	538	Nv+4		355	DN		3,450	538											
55,6186	539	Nv+4		338	DN	cesta poľná	3,115	539											
55,9186	540	Nv+4 zos.		415	DN		2,740	540											
56,4486	541	Nv+4 zos.		405	DN	roklina; cesta poľná	2,440	541											
56,7286	542	Nv		298	DN+z		1,910	542											
57,0436	543	Nv		268	DN	roklina malá	1,630	543											
57,2636	544	KV(I)		300	LG 75/24sv/1360		1,315	544	S14										
57,6436	545	N+14		312	LG 75/24sv/1360		1,095	545											
57,8886		Portál		625	DNT		0,715												

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava	Fax.: 02 / 5069 2198 Tel.: 02 / 5069 2730 02 / 5069 2315	 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava		
Dátum: 4.7.2023	PREHL'ADNÝ SÚPIS V408 Sp.NováVes - Lemešany		Vypracoval:	odbor techniky vedení (2130)
			Techn. podpora:	Informačný systém SAP PM GEO
			Archívne číslo:	

Vzdialenosť od Sp.NováVes [km]	Stožiare			Rozpätia (m)				Izolácia	Námrazová oblasť	Vodiče		Zemné láná				Križovatky	Vzdialenosť od Lemešany [km]	Stožiare	
	Číslo	Typ	Uhol lomu vedenia	skutočné	vetrové	kotevný úsek	stredné rozpätie			Typ	Namáhanie	Typ (ľavé)	Namáhanie	Typ (pravé)	Namáhanie			Číslo	Spoj. skrinka
	546	KRV(II) Portál	145°43'		228			TK/TK+2PN LG 75/24sv/1360		1x3x3x350 AlFe 4 43 MPa	107,9 MPa	F 547EC-325-008	235 MPa	ASLH-D(S)bbb 1x24 SMF (AL3/A20SA 177/56-22,4)	135 MPa			546	
58,0986		N+18		210,0	160	320	182	DN								110 kV vedenie V6301; 110 kV vedenie V6795/6306	0,470	547	
58,2086		Portál		110,0				LG 75/24sv/1360									0,260	548	
58,3582		RV(III) Trojdielik	131°31'	149,6	130		150	TK/TK+3PN LG 75/24sv/1360											
	Portál Lemešany					150	150	TK/ LG 75/24sv/1360								cesta štátna Kysak - Lemešany; plot betónový	0,150	port	S15

Celková dĺžka: 58 295 m

Celkový počet stožiarov: 172

Celkový počet stožiarov na vedení sa udáva bez Portálov v stanici

Legenda:

1 - S - ČSN 341100 z r.1974

2 - vedenie nn 2x; vodovod; 22 kV vedenie č.201; železnica ŽSR Sp.N.Ves-Levoča; kábel telefónny; dom rodinný v ochrannom pásme; železnica priecestie+signalizácia; budova búdka železničnej signalizácie; plot Fe pod L3; cesta štátna S.N.Ves - Harichovce

3 - cesta štátna; 22 kV vedenie č.201; vodovod 2x; kábel telefónny; plynovod STL; cesta udr

žiavaná; plot Fe 3x; záhrada; areál ihrisko; budova 2x v ochrannom pásme; 22 kV vedenie

4 - cesta štátna Sp.Vlachy-Sp.Podhradie; plot Fe 2x; areál škôlka P.D.

potok 2x; výmol; cesta poľná; budova vodný náhon; kábel telefónny

Súhrn KZL:

F 547EC-325-008 - SPNV-p.b.492, p.b.504-LEME (11/1996)

ASLH-D(S)bb 1x8 G.657.A1 (AL4/A20SA 99/26-11,2) - p.b. 492 - 504 (08/2020)

ASLH-D(S)bbb 1x24 SMF (AL3/A20SA 147/30-17,7) - Sp. Nová Ves - Lemešany (10/2012)

-

Zameranie stožiarov:

Portál Sp. Nová Ves - p.b. 377b: geodet.zameranie ESt SPNV, Area,s.r.o.(Ing.Štvrtecký, Ing.Stadlmann) (29.06.2015)

p.b. 378b - p.b. 547: geodetické zameranie V408: IMS-GEO, s.r.o. - Ing. Schváb (17.03.2017)

p.b. 548 - Portál Lemešany: geodet.zameranie ESt LEME, Area,s.r.o.(Ing.Štvrtecký, Ing.Stadlmann) (30.10.2015)

Informačný systém: SAP PM GEO



Technická spolupráca:

