



Zdôvodnenie zapracovania/zamietnutia pripomienok z verejnej konzultácie k návrhom podmienok pre poskytovateľov regulačných služieb podľa článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (nariadenie EBGL).

Informácie o pripomienkujúcom:		Názov a adresa subjektu:		
Ods. (písm.)	Znenie pripomienky	Odôvodnenie pripomienky	Odpoveď SEPS	Zapracovanie do návrhu podmienok
18 ods. 1	<i>Nepoznáme znenie celkového návrhu aktualizácie podmienok. Bolo by možné tento zverejniť ešte pred odoslaním na URSO?</i>	Vo vybraných častiach konzultačného dokumentu sa uvádza len, že zmeny budú zapracované v súlade so schválenými pravidlami. Nevieme sa preto vyjadriť napríklad návrhu pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností (18 ods. 2).	Podmienky pre poskytovateľov podporných služieb budú aktualizované v niekoľkých etapách podľa znenia konzultovaného dokumentu, t.j. na základe schválenia finálnych znení implementačných rámcov, metodík v zmysle EBGL a metodík, ktoré budú schvaľované v zmysle NC ER a SO GL a pod.  Jednotlivé metodiky budú poskytnuté na verejnú konzultáciu v plnom rozsahu a po ich schválení budú premietnuté do aktuálnych znení Prevádzkového poriadku SEPS a Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy (Technické podmienky).	[Zdôvodnená]
18 ods. 4.b) a 5.c)	<i>Navrhovaná úprava znenia návrhu aktualizácie podmienok by mala umožňovať vytvorenie</i>	V prípade fiktívneho bloku pri SRV nie je dôvod aby bol zložený z kombinácie regulovateľného zariadenia a	SEPS v súčasnosti pracuje na úprave technických podmienok pre umožnenie poskytovania regulačných služieb všetkými typmi zariadení (generátory alebo iné zariadenia schopné	[Zdôvodnená]



	<i>fiktívnych aj virtuálnych blokov pre všetky typy PpS bez obmedzovania počtu zúčastnených zariadení.</i>	minimálne dvoch turbogenerátorov.	poskytovať regulačné služby). Nové kombinácie zariadení poskytujúce PpS SEPS zvažuje najskôr zaradiť do testovania v rámci pilotných projektov, pričom bude výsledky týchto testov následne aplikovať do úprav technických podmienok.	
<b>18 ods. 5.a)</b>	<i>Bolo by možné zverejniť aktuálne znenie návrhu postupu predbežného schválenia poskytovateľa regulačných služieb?</i>	Naposledy bol koncept postupu predbežného schválenia poskytovateľa regulačných služieb prezentovaný na mesačnej porade SED SEPS v novembri 2017. Bol odvtedy aktualizovaný?	Postup predbežného schvaľovania je v súčasnosti vo fáze spracovania v súlade s článkom 159 nariadenia SOGL. Po finalizácii návrhu postupu predbežného schvaľovania bude tento návrh predmetom verejnej konzultácie.	[Zdôvodnená]
<b>18 ods. 5.g)</b>	<i>Uvažuje SEPS o využití možnosti požiadať URSO o využívanie osobitných produktov?</i>		Návrhy implementačných rámcov európskych platforiem na výmenu regulačnej elektriny z rezerv na obnovenie frekvencie podľa článkov 20 a 21 EBGL sú momentálne v štádiu návrhov, v súčasnosti k týmto návrhom prebiehajú verejné konzultácie.  Parametre štandardných produktov sú súčasťou návrhov implementačných rámcov európskych platforiem na výmenu regulačnej elektriny z rezerv na obnovenie frekvencie. Do doby schválenia štandardných produktov sa preto nevieme vyjadriť, či bude v rámci SR potrebné vytvoriť osobitné produkty.	[Zdôvodnená]