

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0009/2018/E-EU

Bratislava, 06. 09. 2018

Číslo spisu: 2865-2018-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako orgán príslušný na konanie podľa článku 32 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave v spojení s článkom 37 smernice 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES a v spojení s § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o schválení prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy

r o z h o d o l

podľa článku 32 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave a v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES a § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak, že pre regulovaný subjekt **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.**, Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 **schvaľuje** prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy v tomto znení:

„Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.,
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

Výnimka pre oddelené obstarávanie disponibilít služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV) v súlade s článkom 32 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave.

Úrad udeľuje výnimku prevádzkovateľovi prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. na základe doručenej žiadosti o udelenie výnimky pre oddelené obstarávanie disponibilít služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV) v súlade s článkom 32 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave na časové obdobie od 18. decembra 2018 do 30. septembra 2020.

Odôvodnenie:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „spoločnosť SEPS a.s.“) zaslala Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) písomnú žiadosť o udelenie výnimky pre oddelené obstarávanie disponibilít služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV) v súlade s článkom 32 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „nariadenie EBGL“). Príslušná žiadosť o udelenie výnimky bola doručená úradu 18. júna 2018 a zaevidovaná pod podacím číslom 22463/2018/BA.

Zo všeobecne záväzných nariadení Komisie (sieťových predpisov EÚ) vyplývajú zmeny súvisiace s prevádzkovaním prenosovej sústavy, ktoré je potrebné zapracovať do prevádzkového poriadku. Nariadenia Komisie (sieťové predpisy) sú všeobecne záväzné a priamo vykonateľné v každom členskom štáte Európskej únie. Slovenská republika je povinná implementovať do svojho právneho poriadku nariadenia Komisie tak, aby boli plne vykonateľné, zákonné, s možnosťou kontroly a uloženia sankcie za ich porušenie.

Úrad po formálnom posúdení žiadosti o udelenie výnimky vyzval spoločnosť SEPS, a.s. listom zo dňa 13. júla 2018 na doplnenie podpísanej prílohy uvedenej žiadosti, ktorú spoločnosť SEPS, a.s. doplnila a doručila úradu 19. júla 2017.

Podľa článku 32 ods. 3 nariadenia EBGL každý PPS môže predložiť návrh príslušnému regulačnému orgánu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES, z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES a požiadať ním o výnimku z tejto požiadavky. Tento návrh musí obsahovať:

- a) špecifikáciu časového obdobia, na ktoré by sa výnimka vzťahovala;
- b) špecifikáciu objemu disponibilít, na ktorý by sa výnimka vzťahovala;
- c) analýzu dosahu výnimky na účasť zdrojov regulácie podľa článku 25 ods. 6 písm. b);
- d) odôvodnenie výnimky preukazujúce, že takáto výnimka by viedla k zvýšeniu hospodárskej efektívnosti.

Úrad po prvotnom vyhodnotení kumulatívneho splnenia jednotlivých kritérií ustanovených v článku 32 ods. 3 nariadenia EBGL vyzval spoločnosť SEPS, a.s. na doplnenie podrobnejších informácií ku kritériám uvedených v písm. b) a d) príslušného článku nariadenia.

V záujme kompletizácie podkladov žiadosti o udelenie výnimky úrad uskutočnil 24. augusta 2018 osobné stretnutie so zástupcami spoločnosti SEPS, a.s. Jeho predmetom bolo vyhodnotenie splnenia jednotlivých kritérií podľa článku 32 ods. 3 nariadenia EBGL. V nadväznosti na dané osobné stretnutie spoločnosť SEPS, a.s. doručila 27. augusta 2018 úradom požadované doplnenie žiadosti o udelenie výnimky.

Úrad posúdil žiadosť o udelenie výnimky a všetky sprievodné dokumenty z hľadiska, či spĺňajú jednotlivé kritériá ustanovené v článku 32 ods. 3 nariadenia EBGL.

Špecifikáciu časového obdobia, na ktoré by sa výnimka mala vzťahovať podľa článku 32 ods. 3 písm. a) nariadenia EBGL považuje úrad za splnenú. Spoločnosť SEPS, a.s. vo svojej žiadosti presne definovala časové obdobie, na ktoré žiada uplatnenie výnimky, a to **od 18.12.2018 do 30.09.2020 vrátane**. Príslušná dĺžka časového obdobia bola stanovená z dôvodu nevyhnutnosti implementácie nového riadiaceho informačného systému RIS

MONARCH, ktorým je potrebné nahradiť doterajší hlavný riadiaci informačný systém Sinaut Spectrum, ktorý neumožňuje rozdelenie obstarávanej disponibilít SRV na kladnú disponibilítu SRV+ a zápornú disponibilítu SRV-. Zavedenie nesymetrických služieb typu SRV+ a SRV- bude vyžadovať úpravy taktiež v obchodnom informačnom systéme spoločnosti SEPS, a.s. Damas Energy a systéme MPPS (modul poskytovania podporných služieb), ktorý slúži na hodnotenie poskytovaných podporných služieb (PpS). Okrem toho implementácia nového riešenia u všetkých poskytovateľov tejto služby a následné otestovanie predstavuje dodatočnú časovú požiadavku na celkovú realizáciu. Úrad pokladá spoločnosťou SEPS, a.s. navrhované časové obdobie za primerané a odôvodnené pre účely zavedenia oddeleného obstarávania obstarávanie disponibilít služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV) a z toho dôvodu udeľuje výnimku na celý navrhovaný časový rámec.

Kritérium podľa článku 32 ods. 3 písm. b) nariadenia EBGL špecifikáciu objemu disponibilít, na ktorý by sa výnimka vzťahovala považuje úrad za splnené. Vo svojej žiadosti o udelenie výnimky spoločnosť SEPS a.s. špecifikovala objem obstarávanej disponibilít služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV) na celé časové obdobie od 18.12.2018 do 30.9.2020 vrátane. Pri výpočte objemu disponibilít spoločnosť SEPS, a.s. zohľadnila priemerný schválený rozsah sekundárnej regulácie výkonu (SRV) v rokoch 2009 až 2018 stanovený na úrovni 133, 7 MW. Príloha žiadosti o udelenie výnimky obsahovala transparentný výpočet objemu obstarávanej disponibilít sekundárnej regulácie výkonu (SRV) v členení na jednotlivé roky od 18.12.2018 do 30.9.2020. Výsledný objem disponibilít predstavuje súčet priemerných ročných objemov obstarávanej SRV vynásobených počtom kalendárnych dní jednotlivých rokov, na ktoré sa uplatňuje výnimka. Predpokladaný objem obstarávanej disponibilít služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV), na ktorý sa vzťahuje výnimka v období od 18.12.2018 do 30.9.2020 predstavuje hodnotu **2 265 975 MWh symetrickej aFRR**, t.j. 2 265 975 MWh v kladnom smere a súčasne 2 265 975 MWh v zápornom smere. Úrad má zato, že spoločnosťou SEPS, a.s. predložený výpočet objemu disponibilít je odôvodnený a spĺňa kritérium stanovené v článku 32 ods. 3 písm. b) nariadenia EBGL.

Čo sa týka kritéria podľa článku 32 ods. 3 písm. c) nariadenia EBGL obligatórnou súčasťou žiadosti o udelenie výnimky by mala byť vykonaná analýza dosahu výnimky na účasť zdrojov regulácie podľa článku 25 ods. 6 písm. b). V článku 25 ods. 6 písm. b) nariadenia EBGL sa uvádza, že štandardné produkty pre regulačnú elektrinu (PpS) musia umožniť vlastníkom odberných zariadení, tretím stranám a vlastníkom na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ako aj vlastníkom jednotiek na uskladňovanie energie účasť v postavení poskytovateľov regulačných služieb. Štandardné produkty nie sú v súčasnosti na paneurópskej úrovni dohodnuté a nebudú využívané až do doby, pokiaľ neprebehne zavedenie Európskych platforiem pre tieto typy služieb. Pre služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV) podľa článku 21 Nariadenia EBGL je implementácia spoločnej implementačnej platformy predpokladaná v horizonte rokov 2021-2022, teda po termíne udelenej výnimky. S poukazom na vyššie uvedené úrad vo vzťahu ku kritériu ustanovenému v článku 32 ods. 3 písm. c) nariadenia EBGL konštatuje, že v záujme splnenia kritéria na udelenie výnimky nie je potrebné vykonať analýzu dosahu výnimky na účasť zdrojov regulácie podľa článku 25 ods. 6 písm. b), nakoľko je vykonanie príslušnej analýzy na obdobie aplikácie výnimky nedôvodné a zároveň nerealizovateľné zo strany spoločnosti SEPS a.s..

Nevyhnutným predpokladom na udelenie výnimky podľa článku 32 ods. 3 písm. d) nariadenia EBGL je odôvodnenie výnimky preukazujúce, že takáto výnimka by viedla k zvýšeniu hospodárskej efektívnosti. Spoločnosťou SEPS, a.s. predložená Analýza poskytovania nesymetrickej sekundárnej regulácie výkonu v elektrizačnej sústave Slovenskej republiky s dátumom vypracovania 22.03.2018 dostatočným spôsobom preukazuje, že prechod zo

symetrickej sekundárnej regulácie výkonu (SRV) na nesymetrickú sekundárnu reguláciu výkonu (SRV) nebude mať dopad na ponúkané objemy zo strany poskytovateľov podporných služieb, za predpokladu, že pri stanovení maximálnych cien pre kladný a záporný smer nedôjde k výraznej disproporcii. V prípade, neudelenia výnimky by spoločnosť SEPS, a.s. musela pristúpiť k úprave súčasného riadiaceho informačného systému Sinaut Spectrum čo by bolo technicky, časovo a finančne náročné. Následné zavedenie nového riadiaceho informačného systému RIS MONARCH od 1. marca 2019 by znamenalo, že všetky investície na úpravu pôvodného hlavného riadiaceho informačného systému Sinaut Spectrum by boli neefektívne vynaložené. Úrad pokladá argumenty spoločnosti SEPS, a.s. za opodstatnené a dostatočným spôsobom odôvodnené, nakoľko odklad prechodu zo symetrickej SRV na nesymetrickú SRV nebude mať dopad na ponúkané objemy zo strany poskytovateľov PpS a nebude si vyžadovať duplicitne vynaložené investície do riadiaceho informačného systému. V tejto súvislosti úrad uvádza, že udelenie výnimky pre oddelené obstarávanie disponibility služby typu SRV vedie k zvýšeniu hospodárskej efektívnosti.

Úrad po vyhodnotení splnenia jednotlivých kritérií ustanovených v článku 32 ods. 3 písm. a) až d) nariadenia EBGL, a po preskúmaní všetkých predložených podkladov dospel k rozhodnutiu, že udelenie dočasnej výnimky na obdobie od 18.12.2018 do 30.09.2020 na objem disponibility vo výške 2 265 975 MWh je opodstatnené a spĺňa dikciu článku 32 ods. 3 nariadenia EBGL.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Sekciu ekonomiky a vecnej regulácie, P. O. BOX 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

Rozhodnutie sa doručí:

Slovenská električná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26