

Pripomienky k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022

	subjekt	znenie pripomienky	odôvodnenie pripomienky
1.	1. subjekt	Podmienka Č.2.: Navrhujeme znížiť minimálnu hodnotu parametra Z na 2, čo po dosadení do vzorca predstavuje 2% zľavu z maximálnych cien ÚRSO.	Zvýšená potreba na schopnosť sústavy regulovať náhodné zmeny a stupňujúci sa nedostatok PpS bude znamenať tlak na udržanie alebo zvýšenie cien PpS. Pôvodná hodnota parametra Z vo výške 5 by znamenala neúmerné zníženie cien PpS podhodnotením maximálnych cien určených ÚRSO, ktorý aj naďalej zostane hlavným garantom ich posúdenia a určenia.
2.		Podmienka č.3.: Navrhujeme upraviť percentá v časti „zníži cenu za disponibilitu PpS medzироčne o viac než 4%, voči maximálnym cenám PpS platných v deň lehoty na ukončenie podávania ponúk do výberového konania	Podmienka viac ako 7% medzироčného zníženia pre možnosť odstúpenia od kontraktu na rok 2022 (spolu cca 21 %) je silným záväzkom poskytovateľa s rizikom značného poklesu ceny, ktorý môže znamenať neúčast poskytovateľa vo VK.
3.		Finančná zábezpeka: Navrhujeme nastaviť automatický prechod medzi finančnou zábezpekou na ponuku a finančnou zábezpekou na kontrakt.	Podmienka automatického prechodu z finančnej zábezpekы na ponuku na finančnú zábezpeku na kontrakt zabráni časovému prekrytiu dvoch zábezpek a odstráni zvýšené náklady subjektov na poskytnutie dvojnásobnej zábezpekы v čase ich prekrytia.
4.		Finančná zábezpeka: Navrhujeme zachovať automatické vrátenie časti finančných prostriedkov z finančnej zábezpekы na kontrakt podľa súčasnej zmluvy.	Finančná zábezpeka na splnenú a vysporiadanú časť kontraktu sa stáva neopodstatnenou.
5.		Minimálna a maximálna ponuka: Navrhujeme pre PRV nastaviť krok po 0,1 MW.	Ročná požiadavka na nákup PRV je rádovo nižšia ako je to u ostatných PpS a možnosť poskytovania podľa TP je 0,1 MW.
6.	2. subjekt	Obdobie	Naša spoločnosť podporuje aktivitu SEPS, a.s., vypísať výberové konanie na obstaranie PpS na rok 2022. Takto nastavené VK podľa nás zvýši bezpečnosť prevádzkovania PS a poskytovateľom umožní dlhodobejšie plánovanie tržieb z PpS a tým pádom aj prevádzkovania zariadení z pohľadu opráv a investícií.
7.		3.3 Maximálna dĺžka kontraktov na disponibilitu Článok 6 odstavce 9 až 11 nariadenia o trhu explicitne ustanovuje, že zmluvy na disponibilitu sa nesmú uzatvárať viac ako jeden deň pred poskytnutím disponibilítы a zmluvné obdobie nesmie byť dlhšie ako jeden deň. Pre toto pravidlo môže regulačný orgán udeliť výnimku avšak aj napriek tejto výnimke aspoň pre 40 % štandardných produktov regulácie a minimálne 30 % všetkých produktov používaných pre disponibilitu sa zmluvy na disponibilitu nesmú uzatvárať viac ako jeden deň pred poskytnutím disponibilítы a zmluvné obdobie nesmie byť dlhšie ako jeden deň.	Ako máme chápať tento bod? V prípade udelenia výnimky bude SEPS, a.s. obstarávať vo VK2022 celú požadovanú disponibilitu alebo len 60% štandardných a 70% všetkých produktov používaných pre disponibilitu a zvyšok bude v denných dokupoch?
8.		Tabuľka č.4 Podmienka č.2 - Uchádzač predloží ponuku na parameter Z, pričom minimálna hodnota parametra Z je 5	Materiál konštatuje na jednej strane nedostatok PpS s možnosťou riešenia navýšením ceny a na druhej strane sa očakáva pri zabezpečení potrebnej kapacity úspora. Navrhujeme kompromisné riešenie znížením minimálnej hodnoty parametra Z na polovicu, t.j. 2,5
9.		Tabuľka č.4 Podmienka č.3 - ... že ÚRSO cenovým rozhodnutím v príslušnom type PpS zníži cenu za disponibilitu PpS medzироčne o viac než 7 %, voči maximálnym cenám PpS platných v deň lehoty na ukončenie podávania ponúk do výberového konania.	Navrhujeme: ... že ÚRSO cenovým rozhodnutím v príslušnom type PpS zníži cenu za disponibilitu PpS medzироčne o viac než 5 %, voči maximálnym cenám PpS platných v deň lehoty na ukončenie podávania ponúk do výberového konania.

Pripomienky k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022

	subjekt	znenie pripomienky	odôvodnenie pripomienky
10.		Tabuľka č.4 Finančná zábezpeka	Navrhujeme nastaviť automatický prechod medzi finančnou zábezpekou na ponuku a finančnou zábezpekou na kontrakt. Navrhujeme zachovať automatické vrátenie časti finančných prostriedkov z finančnej zábezpeky na kontrakt podľa súčasnej zmluvy.
11.	3. subjekt	Požadujeme zníženie hodnoty parametra Z – zľava z (MC) maximálnej ceny ÚRSO pre rok 2022 na hodnotu 2, čo predstavuje 2 % zľavu z MC.	Len za posledných 7 rokov došlo ku každoročnému poklesu maximálnej ceny zo strany ÚRSO. Naopak náklady na prevádzkovanie spojené so službami, servisom, či údržbou na technologickom zariadení z roka na rok stúpajú. V prípade zachovania tohto trendu a tiež výšky minimálnej hodnoty parametra Z, dôjde k výraznému zníženiu výnosnosti poskytovania PpS. Výsledkom uvedených skutočností môže dôjsť k nezáujmu poskytovania PpS na zdroji.
12.	4. subjekt	Požadujeme povoliť zadávanie ponuky na FCR so zaokrúhlením na 1 desatinné miesto.	V súlade s platnými TP a s možnosťami zdrojov poskytujúcimi FCR.
13.		Požadujeme znížiť minimálnu hodnotu parametra Z (t. j. zľavy z maximálnej ceny) na 2 (t.	Neustále dochádza k znižovaniu maximálnej ceny PpS zo strany ÚRSO (medzi 2018-2019 ide o pokles cca 10%). Ďalším poklesom cien z dôvodu navrhovanej minimálnej hodnoty zľavy z maximálnej ceny bude dochádzať k nerentabilite poskytovania PpS na niektorých zdrojoch.
14.		Akým spôsobom sa budú uznávať rozsahy uvedené v certifikáte pri prechode služby SRV z 15min na 7,5min a služby TRV z 15min na 12,5min?	Pripomienkovaný dokument neobsahuje informáciu o uznávaní rozsahov v certifikáte.
15.	5. subjekt	Strana 4, odstavec 2, bod 3: Nové znenie vety: „o rozšírenie PpS o batériové systémy a systémy elektrolyzérů pri výrobe vodíka.“	Výroba vodíka elektrolyzou vody začína výrazne rezonovať v rámci EU, Japonska, USA, Austrálie, J. Kórei a Číny. Po technickej a prevádzkovej stránke majú elektrolyzéry potenciál poskytovať podporné služby v oblasti primárnej a sekundárnej regulácie. Napr. Holandsko plánuje v r. 2020 inštaláciu elektrolyzéra s výkonom 200 MW. Privítali by sme prvý demonštračný projekt v SR v malej mierke, ktorý preukáže schopnosti elektrolyzéra poskytovať podporné služby v podmienkach SEPS.
16.	6. subjekt	Obstaranie na rok 2022	Naša spoločnosť víta možnosť zúčastniť sa VK na rok 2022. Uvedené zvýši bezpečnosť dodávok elektriny od ktorej sme bytostne závislí.
17.		Obstarávanie kladnej disponibilít a zápornej disponibilít (okrem FCR) bude v rámci výberového konania na obstaranie PpS na rok 2022 prebiehať oddelene pre kladný a záporný smer. Uvedené opatrenie je vítane.	Zabezpečiť sa vyššia pružnosť pri poskytovaní PpS.
18.		Bod 3.5. TRV 15 min + a TRV 15 min – nie je vôbec spomínaná kde by sa mala začleniť.	V uvedenom bode by mala byť aj TRV 15 min + aj – začlenená do mFRR
19.		3.6 Pre ošetrovanie rizika významnej zmeny regulácie v oblasti PpS bude poskytovateľom PpS umožnené odstúpiť od kontraktu v prípade, že ÚRSO cenovým rozhodnutím v príslušnej službe zníži maximálnu jednotkovú cenu za poskytovanie PpS medziročne o viac ako 5 %, vrátane doplnenia termínu na odstúpenie od kontraktu.	Opatrenie prispeje k vyššej predikovateľnosti ziskovosti ponúkaných PpS
20.		Tabuľka č.4 Podmienka č.3 - ... že ÚRSO cenovým rozhodnutím v príslušnom type PpS zníži cenu za disponibilitu PpS medziročne o viac než 5 %, voči maximálnym cenám PpS platných v deň lehoty na ukončenie podávania ponúk do výberového konania.	Opatrenie prispeje k vyššej predikovateľnosti ziskovosti ponúkaných PpS
21.		Tabuľka č.4 Podmienka č.8 - V súlade s TP (v krokoch po 1 MW)	Pri FCR navrhujeme krok upraviť na 0,1 MW

Pripomienky k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022

	subjekt	znenie pripomienky	odôvodnenie pripomienky
22.		Tabuľka č.4 Podmienka č.11 - Najkratším časovým pásmom je jeden kalendárny mesiac	Navrhujeme Najkratším časovým pásmom je jeden energetický týždeň
23.		Tabuľka č.4 Finančná zábezpeka	Navrhujeme nastaviť automatický prechod medzi finančnou zábezpekou na ponuku a finančnou zábezpekou na kontrakt. Navrhujeme zachovať automatické vrátenie časti finančných prostriedkov z finančnej zábezpeky na kontrakt podľa súčasnej zmluvy.
24.	7. subjekt	Tabuľka č. 4 Podmienka č. 2 - Uchádzač predloží ponuku na parameter Z, pričom minimálna hodnota parametra Z je 5	Z pohľadu eliminácie „nedostatku PpS“ je toto stanovenie parametra Z kontraproduktívne.
25.		Tabuľka č.4 Finančná zábezpeka	Dvojnásobok platby pre necertifikované zariadenia – zrušiť, pretože dodatočné náklady vyplývajúce z neplnenia povinností zo zmluvy by mali byť rovnaké pre „certifikované“ aj „necertifikované“ zariadenia.
26.		Tabuľka č.4 Finančná zábezpeka	Automatický prechod medzi finančnou zábezpekou na ponuku a finančnou zábezpekou na kontrakt by malo byť samozrejmé.
27.		Tabuľka č.4 Minimálna a maximálna ponuka	U FCR krok upraviť na 0,1 MW
28.		Tabuľka č.4 Časové pásmo ponuky	Najkratšie časové pásmo - jeden energetický týždeň.
29.	8. subjekt	Bod 3.3 Maximálna dĺžka kontraktov na disponibilitu Článok 6 odstavce 9 až 11 nariadenia o trhu explicitne ustanovuje, že zmluvy na disponibilitu sa nesmú uzatvárať viac ako jeden deň pred poskytnutím disponibility a zmluvné obdobie nesmie byť dlhšie ako jeden deň.	Ak správne chápeme tento bod, aj v prípade že regulačný orgán udelí výnimku pre SEPS, a.s. v ročnom VK na 2022 bude SEPS, a.s. obstarávať iba 60 % štandardných produktov regulácie a minimálne 70 % všetkých produktov používaných pre disponibilitu. Zvyšných 40 % štandardných produktov regulácie a minimálne 30 % všetkých produktov používaných pre disponibilitu bude obstarávaných v denných dokupoch. Je to tak? Čo nastane v prípade neudelenia výnimky pre SEPS? Bude vypísané ročné VK na 2022?
30.		4 ŠTÚDIA NA POSÚDENIE VÝROBNÉHO MIXU K POVINNOSTIAM PPS SR V zmysle výstupov z predloženého materiálu nebude mať rozdelenie na kladnú aFRR a zápornú aFRR žiaden pozitívny dopad ani z ekonomického pohľadu, ani z pohľadu kvality regulácie. Podľa vyššie uvedenej štúdie jedným z opatrení na zabránenie výpadku ponuky PpS typu aFRR a na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR by bolo zvýšenie regulovaných cien PpS.	V súlade so závermi štúdie na posúdenie výrobného mixu k povinnostiam PPS SR a z dôvodu zabezpečenia požadovanej úrovne PpS navrhujeme, aby SEPS, a.s. odporučila ÚRSO navýšenie regulovaných cien PpS (predovšetkým aFRR+/-).
31.		Bod 5, Tabuľka č.4, Podmienka č.2 Uchádzač predloží ponuku na parameter Z, pričom minimálna hodnota parametra Z je 5, čo predstavuje 5 % zľavu z maximálnych jednotkových cien stanovených ÚRSO (MC).	Navrhujeme stanoviť minimálnu hodnotu parametra Z na 2,5, čo znamená 2,5% zľavu z MC, nakoľko pôvodná hodnota by znamenala zníženie cien PpS, čo je v rozpore so závermi štúdie na posúdenie výrobného mixu k povinnostiam PPS SR, ktorá práve naopak predpokladá zvýšenie cien PpS ako jedno z riešení na zabezpečenie požadovanej úrovne PpS.
32.		Bod 5, Tabuľka č.4, Finančná zábezpeka	Z dôvodu zjednodušenia administratívnych úkonov navrhujeme nastaviť postup pre automatický prechod medzi finančnou zábezpekou na ponuku a finančnou zábezpekou na kontrakt. Zároveň navrhujeme zachovať automatické vrátenie časti finančných prostriedkov z finančnej zábezpeky na kontrakt podľa podmienok platných v zmysle súčasnej Rámcovej zmluvy.

Pripomienky k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022

	subjekt	znenie pripomienky	odôvodnenie pripomienky
33.	9. subjekt	V dokumente Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022, kapitola 4, ŠTÚDIA NA POSÚDENIE VÝROBNÉHO MIXU K POVINNOSTIAM PPS SR sa v Tabuľke č. 2, Predpoklady referenčného scenára podľa Štúdie okrem iného uvádza predpoklad rastu FVE (do roku 2030) na úroveň 750MWe a predpoklad rastu VTE (do roku 2030) na úroveň 350MWe. Dôrazne odporúčame revidovať predpoklad využívania obnoviteľných zdrojov na výrobu elektriny zo slnka, ako aj vetra a stanoviť ambicióznejšiu trajektóriu s cieľom 1.200MWe (do roku 2030) v prípade FVE a 503MWe (do roku 2030) v prípade VTE.	Pre bližšie odôvodnenie našej pripomienky prosíme nahliadnite do priloženého dokumentu Štúdia SKI k Národnému integrovanému energetickému a klimatickému plánu.
34.	10. subjekt	Navrhujeme predmetnú „Stratégiu zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022“ zosúladiť s článkom 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou.	