

Zdôvodnenie zapracovania/zamietnutia pripomienok z verejnej konzultácie

Zdôvodnenie zapracovania/zamietnutia pripomienok z verejnej konzultácie k „Plánu skúšania“

Informácie o pripomienkujúcom:		Názov a adresa subjektu:		Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava	
Čl. ods. (písm.)	Znenie pripomienky	Odôvodnenie pripomienky	Odpoveď SEPS	Zapracovanie do návrhu podmienok	
Čl. 2 ods. 1	Požadujeme doplniť odsek o potrebu prerokovania skúšky na spoločnom stretnutí do 30 dní od doručenia výzvy.	Z dôvodu vyjasnenia požiadaviek zo strany PPS/PDS definovaných v zaslanej výzve.	Do čl. 2 ods. 1 Plánu skúšania bude doplnený bod d) o možnosť skúšaného subjektu požiadať PPS resp. PDS do 30 dní od doručenia výzvy o spoločné stretnutie: „Prevádzkovateľ priamo pripojeného zariadenia ma právo požiadať do 30 dní od doručenia výzvy na realizáciu skúšky o spoločné stretnutia s PPS, resp. PDS za účelom prerokovania skúšky.“	častočne	
Čl. 2 ods. 4	Požadujeme doplniť do ods. 4 - PPS a PDS sú povinní bezodplatne poskytnúť namerané údaje z nimi prevádzkovaných zariadení, ktoré boli súčasťou skúšky.	Z dôvodu predchádzania problémov pri potrebe dokladovania nameraných hodnôt. V zmysle legislatívy je za meranie zodpovedný príslušný PPS/PDS.	Navrhnutý text bude častočne zapracovaný do čl. 2 ods. 4 Plánu skúšania: „PPS a PDS sú povinní bezodplatne poskytnúť namerané údaje z nimi prevádzkovaných zariadení, ktoré boli súčasťou skúšky a boli na nich počas skúšky realizované záznamy merania.“ PPS a PDS nepredpokladá, že inštaluje na všetky zariadenia zahrnuté do skúšky meracie zariadenia.	častočne	
Čl. 2 ods. 5	Slovné spojenie „stanovené požiadavky“	Presnejšie zdefinovanie.	Cieľ môže byť dosiahnutý aj bez dodržania stanovených požiadaviek, preto sa táto pripomienka nezapracuje do Plánu skúšania.	nie	

písm. c)	nahradiť slovným spojením „ciele daného typu skúšky“.			
Čl. 3	Požadujeme doplniť ods. 6 - Zariadenia, ktoré z konštrukčného hľadiska neumožňujú prechod do režimu regulácie otáčok, nespádajú do požiadavky na skúšku.	Niektoré zariadenia z konštrukčného hľadiska nevedia realizovať prechod do režimu regulácie, preto by takáto skúška v ich prípade nemala byť vykonávaná.	Navrhnutý text bude zapracovaný do čl. 3 Plánu skúšania. Nový ods. 3 znie: „Zariadenia, ktoré z konštrukčného hľadiska neumožňujú prechod do režimu regulácie otáčok, nespádajú do požiadavky na skúšku.“	áno
Čl. 4 ods. 1	Navrhujeme nahradiť slovo „prechodu“ na „odstavenia“.	Terminologicky presnejšie.	V čl. 4 ods. 1 bude slovo „prechodu“ nahradené slovom „odstavenia“.	áno
Čl. 5	Doplniť ods. 6 - V prípade jadrovej elektrárne sa zohľadnia ekonomické špecifiká a bezpečnostné obmedzenia danej technológie.	Navrhujeme doplniť odsek, v ktorom budú špecifiká jadrovej elektrárne zohľadnené.	Navrhnutý text bude čiastočne zapracovaný do čl. 5 ods. 5 Plánu skúšania: „V prípade jadrovej elektrárne sa zohľadnia bezpečnostné obmedzenia danej technológie.“ Ekonomické špecifiká sa budú zohľadňovať nielen pre JE, ale aj pre iné skúšané zariadenia.	čiastočne